

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站  
安全现状评价报告

法定代表人：马 浩

技术负责人：王多余

项目负责人：王小明

二〇二二年十一月二十一日

## 中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站 安全评价技术服务承诺书

一、在中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站安全评价活动过程中，我公司严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站安全评价活动过程中，我公司作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我公司按照实事求是的原则对中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我公司对中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

南昌安达安全技术咨询有限公司

2022 年 11 月 21 日

## 前 言

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站（以下简称琼中湾岭站）成立于 2016 年 03 月 04 日，位于海南省琼中县湾岭镇乌石墟富安宾馆南面约 150 米处，坐标 N19° 8′ 19″，E109° 53′ 34″，坐西北朝东南。经营范围涵盖汽油、煤油、柴油批发及零售业务，润滑油、燃料油、石油化工（含石油液化气）、化工产品（危险品除外）销售。

琼中湾岭站占地面积约为 2300m<sup>2</sup>，建筑面积 801.78m<sup>2</sup>，设站房、罩棚各一座。该站现有 3 个埋地 SF 卧式承重油罐，分别为 1 个 30m<sup>3</sup>0#柴油油罐、1 个 30m<sup>3</sup>92#汽油油罐，1 个 30m<sup>3</sup>95#汽油油罐，总容量为 75m<sup>3</sup>（柴油折半计），依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定，该加油站的等级为三级加油站。根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95 号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12 号）的规定，该站经营的汽油属于重点监管危险化学品。依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，该站未构成危险化学品重大危险源。

该站于 2020 年 05 月 08 日完成了《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第 HNQZ0011 号）的换证；《危险化学品经营许可证》（证书编号：（琼危化经字[2020]037 号）的有效期至 2023 年 01 月 19 日，许可范围为汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]，经营方式为不带储存设施经营（带储存场所经营）。该站在 2019 年 12 月进行了安全现状评价，现根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》的要求进行安全现状评价。

受中石油海南销售有限公司的委托，南昌安达安全技术咨询有限公司承担了该站的安全现状评价，于 2022 年 10 月组成评价小组，10 月 25 日到站

进行了现场勘验和收集材料,在此基础上,根据《安全评价通则》(AQ8001-2007)的要求,编写此安全现状评价报告。

该报告仅评价中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站现有的安全条件,如周边环境、经营条件、设施、场所发生变化,不在本评价范围之内。

## 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1、安全评价概述 .....                  | 1  |
| 1.1 评价目的 .....                  | 1  |
| 1.2 评价原则 .....                  | 1  |
| 1.3 安全评价依据 .....                | 1  |
| 1.4 评价范围 .....                  | 7  |
| 1.5 评价内容 .....                  | 7  |
| 1.6 评价程序 .....                  | 7  |
| 2、概况 .....                      | 10 |
| 2.1 基本情况 .....                  | 10 |
| 2.2 近三年变化情况 .....               | 12 |
| 2.3 工艺流程 .....                  | 12 |
| 2.4 地理位置及自然环境 .....             | 15 |
| 2.5 周边情况 .....                  | 18 |
| 2.6 加油站基本设施和条件 .....            | 18 |
| 2.7 安全管理 .....                  | 21 |
| 3、主要危险、有害因素识别 .....             | 23 |
| 3.1 物料的危险、有害因素 .....            | 23 |
| 3.2 重大危险源辨识 .....               | 26 |
| 3.3 重点监管危险化学品辨识 .....           | 27 |
| 3.4 易制毒、易制爆、监控及剧毒、高毒化学品辨识 ..... | 30 |
| 3.5 主要设施危险有害因素 .....            | 31 |
| 3.6 生产经营过程危险有害因素分析 .....        | 32 |
| 3.7 其他危险有害因素分析 .....            | 35 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 3.8 站内爆炸危险区域的等级和范围划分 .....          | 38 |
| 3.9 典型事故案例分析 .....                  | 39 |
| 4、评价单元的确定及评价方法选择 .....              | 41 |
| 4.1 评价单元的确定 .....                   | 41 |
| 4.2 评价方法的选择 .....                   | 41 |
| 4.3 评价方法简介 .....                    | 42 |
| 5、定性、定量分析评价 .....                   | 44 |
| 5.1 定量评价 .....                      | 44 |
| 5.2 定性评价 .....                      | 44 |
| 5.3 重大事故隐患情况分析 .....                | 58 |
| 6 安全对策措施建议 .....                    | 61 |
| 6.1 安全对策措施建议 .....                  | 61 |
| 7、安全评价结论 .....                      | 62 |
| 7.1 主要危险有害因素评价结果 .....              | 62 |
| 7.2 评价结果 .....                      | 62 |
| 7.3 潜在的危险、有害因素在采取措施后得到控制及受控的程度 .... | 63 |
| 7.4 评价结论 .....                      | 63 |
| 8 附件: .....                         | 64 |
| 8.1 评价委托书 .....                     | 65 |
| 8.2 营业执照 .....                      | 66 |
| 8.3 危险化学品经营许可证 .....                | 67 |
| 8.4 成品油零售经营批准证书 .....               | 68 |
| 8.5 不动产证 .....                      | 69 |
| 8.6 防雷检测合格证 .....                   | 70 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 8.7 主要负责人和安全生产管理人员安全合格证 ..... | 71  |
| 8.8 油罐校准证书 .....              | 74  |
| 8.9 安全生产责任险 .....             | 83  |
| 8.10 应急预案备案登记表 .....          | 84  |
| 8.11 周边环境现状照片 .....           | 85  |
| 8.12 评价人员现场勘验照片 .....         | 86  |
| 8.13 演练记录 .....               | 87  |
| 8.14 管理制度、操作规程和应急预案目录 .....   | 93  |
| 8.15 消防验收意见书 .....            | 94  |
| 8.16 油气回收检测报告 .....           | 95  |
| 8.17 总平面布置图 .....             | 105 |

## 1、安全评价概述

### 1.1 评价目的

1、针对中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站运行管理的安全风险状况、安全管理状况进行安全评价，辨识与分析其存在的危险、有害因素，确定其与安全生产法律法规、技术标准的符合性，预测发生事故或造成职业危害的可能性和严重程度，提出安全风险管理对策措施建议。

2、为应急管理部門的日常管理提供安全生产技术支撑，为危险化学品经营许可证的发放提供安全生产技术依据。

### 1.2 评价原则

坚持科学性、公平、公正性、严肃性和针对性的原则，以国家有关法律、法规、规范、标准为依据，采用科学的态度，对安全评价的每一项工作都力求做到客观公正，安全对策措施及建议具有针对性和可操作性。

### 1.3 安全评价依据

#### 1.3.1 法律、法规及规范性文件

(1) 《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第9届全国人大常委会第28次会议通过。根据2009年8月27日第11届全国人大常委会第10次会议关于《关于修改部分法律的决定》第1次修正。根据2014年8月31日第12届全国人大常委会第10次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第2次修正。根据2021年6月10日第13届全国人大常委会第29次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第3次修正；2021年9月1日起施行)

(2) 《中华人民共和国消防法》(1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过；2008年10月28日第十一届全国人民代

表大会常务委员会第五次会议修订；根据 2019 年 4 月 23 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第一次修正；根据 2021 年 4 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修订〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正；2021 年 4 月 29 日起施行）

（3）《中华人民共和国劳动法》（1994 年 7 月 5 日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过；根据 2009 年 8 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正根据 2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正；2018 年 4 月 29 日起施行）

（4）《中华人民共和国职业病防治法》（2001 年 10 月 27 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过；根据 2011 年 12 月 31 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国职业病防治法〉的决定》第一次修正；根据 2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第二次修正；根据 2017 年 11 月 4 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国会计法〉等十一部法律的决定》第三次修正；根据 2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正；2018 年 4 月 29 日起施行）

（5）《中华人民共和国工伤保险条例》（2003 年 4 月 27 日中华人民共和国国务院令 第 375 号公布 根据 2010 年 12 月 20 日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》修订；自 2011 年 1 月 1 日起施行）

(6) 《危险化学品安全管理条例》（2002 年 1 月 26 日中华人民共和国国务院令 第 344 号公布；2011 年 2 月 16 日国务院第 144 次常务会议修订通过；根据 2013 年 12 月 7 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订；自 2011 年 12 月 1 日起施行）

(7) 《易制毒化学品管理条例》（2005 年 8 月 17 日国务院第 102 次常务会议通过；2014 年 7 月 29 日国务院令 653 号修改；2016 年 2 月 6 日国务院令 第 666 号修改；2018 年 9 月 18 日国务院令 第 703 号修改；2005 年 11 月 1 日起实施）

(8) 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（2002 年 4 月 30 日国务院第 57 次常务会议通过，2002 年 5 月 12 日国务院令 第 352 号公布，2002 年 5 月 12 日施行）

(9) 《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安监总局令[2012]第 55 号发布，2015 年 79 号令修改）

(10) 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令 第 3 号、63 号、80 号令修订）

(11) 《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（原国家安全生产监督管理局安监管管二字[2003]38 号）

(12) 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2011〕95 号）

(13) 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原安监总管三〔2013〕12 号）

(14) 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安监总局令 第 40 号发布，79 号令修订）

(15) 《危险化学品目录》（原国家安监总局等 10 部门公告 2015 年第

5 号，2015 年版）

(16) 《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令[2020]第 52 号）

(17) 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部 2020 年第 3 号公告）

(18) 《易制爆危险化学品名录》（公安部 2017 年版）

(19) 《高毒物品目录》（2003 年版）（卫法监发[2003]142 号）

(20) 《生产经营单位生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局 2016 年 88 号令发布，应急管理部 2019 年 2 号令修订）

(21) 《海南经济特区安全生产条例》（自 2017 年 2 月 1 日起施行）

(22) 《海南自由贸易港消防条例》（2020 年 11 月 1 日起施行）

(23)《危险化学品企业全员安全生产责任清单编制指南》（琼应急【2021】29 号文）

(24) 《海南省禁止、限制和控制危险化学品目录》（第一批）（琼安委办〔2021〕59 号）

### 1.3.2 评价技术标准、规范

(1) 《汽车加油加气站加氢技术标准》（GB 50156-2021）

(2) 《建筑设计防火规范》（2018 年版）（GB50016-2014）

(3) 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

(4) 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

(5) 《生产过程和危险有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

(6) 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

(7) 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010(2016 版)）

(8) 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

(9) 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

(10) 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）

- (11) 《化学品分类和危险性公示通则》 (GB 13690-2009)
- (12) 《工业企业设计卫生标准》 (GBZ 1-2010)
- (13) 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》 (GBZ 2.1-2019)
- (14) 《危险货物品名表》 (GB12268-2012)
- (15) 《车用汽油》 ( GB17930-2016)
- (16) 《车用柴油》 (GB19147-2016)
- (17) 《车用柴油》国家标准第 1 号修改单》 (GB19147-2016/XG1-2018)
- (18) 《常用化学危险品贮存通则》 (GB15603-1995)
- (19) 《化学品分类和标签规范 第七部分：易燃液体》 (GB3000.7-2013)
- (20) 《消防安全标志 第 1 部分：标志》 (GB13495.1-2015)
- (21) 《建筑灭火器配置设计规范》 (GB50140-2005)
- (22) 《防止静电事故通用导则》 (GB12158-2006)
- (23) 《液体石油产品静电安全规程》 (GB13348-2009)
- (24) 《石油与石油设施雷电安全规范》 (GB15599-2009)
- (25) 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 (GB/T 29639-2020)
- (26) 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》 (GB30077-2013)
- (27) 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 (GB/T 50063-2017)
- (28) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 (GB/T 50062-2008)
- (29) 《交流电气装置的接地设计规范》 (GB/T50065-2011)
- (30) 《电气设备安全设计导则》 (GB/T25295-2010)
- (31) 《用电安全导则》 (GB/T13869-2017)
- (32) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》 (GB 39800.1-2020)
- (33) 《个体防护装备配备规范 第 2 部分：石油、化工、天然气》 (GB 39800.2-2020)

- (34) 《输送流体用无缝钢管》 (GB/T8163-2018)
- (35) 《安全评价通则》 (AQ8001-2007)
- (36) 《加油站作业安全规范》 (AQ3010-2007)
- (37) 《危险场所电气防爆安全规范》 (AQ3009-2007)
- (38) 《石油化工静电接地设计规范》 (SH/T3097-2017)
- (39) 《加油站用埋地钢—玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》  
(SH/T3178-2015)
- (40) 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》 (SH/T3022-2019)
- (41) 《加油加气站视频安防监控系统技术要求》 (AQ/T3050-2013)
- (42) 《成品油零售企业管理技术规范》 (SB/T10390-2004)
- (43) 其它有关安全生产和应急管理方面的标准、规范、规定等。

### 1.3.3 相关资料

- 1、营业执照
- 2、危险化学品经营许可证
- 3、成品油零售经营批准证书
- 4、不动产证
- 5、防雷装置检测合格证
- 6、主要负责人和安全管理人員资格证
- 7、油罐校准证书
- 8、应急预案备案登记表
- 9、周边环境现状照片
- 10、评价人员现场勘验照片
- 11、演练记录
- 12、安全生产责任制、操作规程和安全生产管理制度
- 13、消防验收意见书
- 14、总平面图

## 1.4 评价范围

本次评价范围为中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站在用设备设施和经营场所的安全条件。主要评价内容包括加油站的选址及平面布置、站内建构筑物、设备设施、公辅工程（给排水、消防、供配电）、安全生产管理等方面，具体包括：外部安全条件、油罐区、加油机、罩棚、站房、配电间、发电间。根据有关法律、法规及技术标准的要求进行符合性、有效性评价。

油品站外运输不在本评价范围内，中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站应执行国家和地方相关方面的法规和标准。

## 1.5 评价内容

（1）评价设备设施、消防器材、防雷防静电、给排水、电气设施是否符合相关技术标准规范；

（2）评价主要负责人、安全生产管理人员、其他从业人员的安全培训符合性；

（3）评价安全生产管理制度和应急预案的建立健全及执行情况；

（4）评价加油站选址及平面布局的符合性；

（5）对策措施和建议。

## 1.6 评价程序

本次安全评价程序包括：准备阶段；主要危险、有害因素辨识与分析；划分安全评价单元；选择安全评价方法；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；安全评价结论；编制安全评价报告。见图 1.6-1。

### 1) 准备阶段

明确被评价对象和范围，进行现场调查和收集国内外相关法律、法规、技术标准及建设项目资料。

2) 危险、有害因素辨识

根据评价对象周边环境、工艺流程或场所的特点，辨识和分析其潜在的  
危险、有害因素。

3) 划分安全评价单元

在危险、有害因素辨识与分析基础上，根据评价的需要，将评价对象分  
成若干个评价单元。

4) 选择安全评价方法

根据被评价对象的特点，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法。

5) 定性、定量评价

根据选择的评价方法，对危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重  
程度进行定性、定量评价，以确定事故可能发生的部位、频次、严重程度的  
等级及相关结果，为制定安全对策措施提供科学依据。

6) 安全对策措施建议

根据定性、定量评价结果，提出消除或减弱危险、有害因素的对策措施  
建议。

7) 安全评价结论

简要列出主要危险、有害因素评价结果，给出评价对象从安全生产角度  
是否符合国家的有关法律、法规、技术标准的结论。

8) 编制安全评价报告




图 1.6-1 安全评价程序图

## 2、概况

### 2.1 基本情况

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站(以下简称琼中湾岭站)成立于2016年03月04日,位于海南省琼中县湾岭镇乌石墟富安宾馆南面约150米处,坐标N19°8'19",E109°53'34",坐西北朝东南。经营范围



围涵盖汽油、煤油、柴油批发及零售业务,润滑油、燃料油、石油化工(含石油液化气)、化工产品(危险品除外)销售。

琼中湾岭站占地面积约为2300m<sup>2</sup>,建筑面积801.78m<sup>2</sup>,设站房、罩棚各一座。该站现有3个埋地卧式承重油罐,分别为1个30m<sup>3</sup>0#柴油油罐、1个30m<sup>3</sup>92#汽油油罐,1个30m<sup>3</sup>95#汽油油罐,总容量为75m<sup>3</sup>(柴油折半计),依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的规定,该加油站的等级为三级加油站。

该站于2020年05月08日完成了《成品油零售经营批准证书》(油零售证书第HNQZ0011号)的换证;《危险化学品经营许可证》(证书编号:(琼危化经字[2020]037号)的有效期至2023年01月19日,许可范围为汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃],经营方式为不带储存设施经营(带储存场所经营)。具体情况详见表2.1-1。

表 2.1-1 加油站基本情况

|        |                            |                  |                        |       |                     |                        |
|--------|----------------------------|------------------|------------------------|-------|---------------------|------------------------|
| 名称     | 中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站         |                  |                        | 法定代表人 | 雷晓伟                 |                        |
| 地址     | 海南省琼中县湾岭镇乌石墟富安宾馆南面约 150 米处 |                  |                        | 站长    | 郑光富                 |                        |
| 职工人数   | 4                          | 安全管理人员           | 1                      | 工作制   | 三班倒                 |                        |
| 占地面积   | 2300m <sup>2</sup>         | 储存能力<br>(柴油折半计算) | 75m <sup>3</sup>       | 站级    | 三级                  |                        |
| 建构筑物情况 | 名称                         | 结构类型             | 耐火等级                   | 层数    | 高度<br>(m)           | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) |
|        | 罩棚                         | 框架               | 二级                     | 一层    | 6                   | 353.6                  |
|        | 站房                         | 框架               | 二级                     | 二层    | 7.8                 | 360.18                 |
| 加油机情况  | 序号                         | 加油枪编号            | 油品                     |       |                     | 对应油罐                   |
|        | 1                          | 1、2              | 0#柴油                   |       |                     | 3                      |
|        | 2                          | 3、4              | 0#柴油                   |       |                     | 3                      |
|        | 3                          | 5、7/6、8          | 95#汽油/92#汽油            |       |                     | 1/2                    |
|        | 4                          | 9/10             | 95#汽油/92#汽油            |       |                     | 1/2                    |
| 油罐情况   | 序号                         | 油品               | 单罐容积 (m <sup>3</sup> ) | 材质    | 形式                  |                        |
|        | 1                          | 95#汽油            | 30 m <sup>3</sup>      | 钢质    | 埋地卧式                |                        |
|        | 2                          | 92#汽油            | 30 m <sup>3</sup>      | 钢质    | 埋地卧式                |                        |
|        | 3                          | 0#柴油             | 30 m <sup>3</sup>      | 钢质    | 埋地卧式                |                        |
| 消防器材   | 序号                         | 名称               | 数量                     | 状态    | 存放位置                |                        |
|        | 1                          | MFTZ/ABC5 灭火器    | 8                      | 完好    | 加油岛、卸油区             |                        |
|        | 2                          | MFZ/ABC4 灭火器     | 4                      | 完好    | 站房二楼、储藏间            |                        |
|        | 3                          | 二氧化碳灭火器 3kg      | 8                      | 完好    | 办公室、便利店、财务室、配电间、发电间 |                        |
|        | 4                          | 消防沙              | 2m <sup>3</sup>        | 完好    | 消防沙池                |                        |
|        | 5                          | 消防铲              | 5                      | 完好    | 消防器材箱               |                        |
|        | 6                          | 灭火毯              | 5                      | 完好    | 加油岛                 |                        |



油阀门开始卸油，柴油通过卸油软管和进油管进入油罐。油品卸完后，拆除卸油软管，盖好进油管口，再断开静电接地报警仪，油品静置 5 分钟，发动油品罐车缓慢离开罐区，整理现场。柴油卸油工艺流程示意图见图 2.3-2。





图 2.3-2 接卸柴油油工艺流程图

### 2.3.2 加油工艺流程

**汽油加油工艺简述：**引导加油车辆停稳并确认车辆已经熄火，确认油品品号和加油数量、确认加油枪的油品品号，检查加油枪开关是否处于关闭状态，检查胶管和油枪是否漏油，预置加油数量或金额，提起加油枪插入车辆油箱口，确认油气回收吸气罩盖住油箱口；开启加油枪开关（潜油泵和油气回收真空泵同时启动）开始加油，全程监视加油情况，加油完毕后拔出加油枪并关闭加油枪开关，收枪放回加油机上，盖好油箱盖。

受油容器内的油气经加油枪油气吸收孔在加油机内油气回收真空泵抽吸形成负压经将油气吸收入回收装置，汇集后通过油气回收管道连接油罐人孔盖上的油气回收管，进入埋地油罐。汽油加油工艺流程示意图如下图 2.3-3。



注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

图 2.3-3 汽油加油工艺流程图

**柴油加油工艺简述：**引导加油车辆停稳并确认车辆已经熄火，确认油品品号和加油数量、确认加油枪的油品品号，检查加油枪开关是否处于关闭状态，检查胶管和油枪是否漏油，预置加油数量或金额，提起加油枪插入车辆油箱口，开启加油枪开关（潜油泵同时启动）开始加油，全程监视加油情况，加油完毕后拔出加油枪并关闭加油枪开关，收枪放回加油机上，盖好油箱盖。柴油工艺流程示意图如下图2.3-4。




图 2.3-4 柴油加油工艺流程图

### 2.3.3 三次油气回收工艺

**三次油气回收工艺简述：**当油罐内饱和油气的压力达到油气回收处理装置的压力上限时，汽液分离器自动启动、运行，压缩机工作，对汽油蒸气混合气进行压缩、冷凝、气液分离后再进行膜分离。主机运行方式被设计为连续运转 10 分钟，停止（待机）2 分钟，依次循环。

油气回收处理装置的膜组件对气液分离器分离的部分汽油蒸气具有优先透过性，汽油气透过膜后，较高浓度的汽油蒸气在真空泵的作用下，由渗透侧返到回液管进入加油站罐内，最后合格的空气排放到大气中。随着空气的排放，油罐内的压力逐渐降低，当压力降低到下限值时，汽液分离器自动停止运行。




图 2.3-5 三次油气回收工艺流程图

## 2.4 地理位置及自然环境

### 2.4.1 地理位置

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站位于琼中县湾岭镇乌石墟富安宾馆南面约 150 米处，坐标 N19° 8′ 19″，E109° 53′ 34″，具体位置见下图。



## 2.4.2 自然环境

### (1) 区域位置

琼中湾岭加油站所在区域属于琼中县湾岭镇，位坐标  $N19^{\circ} 8' 19''$ ， $E109^{\circ} 53' 34''$ ，东与屯昌县接壤，东南与中平镇毗邻，南与营根镇相邻，西接红毛镇，西北连黎母山镇。行政区域总面积有 326.78 平方千米。

### (2) 地质地貌

琼中县位于海南岛中部中山丘陵区。地形西南高，东北低。境内山脉连绵不断，海南三大山脉有两大主峰座落在本县境内。五指山主峰 1867 米，为全岛最高峰；岛上三大河流——南渡江、万泉河、昌化江均发源于五指山区。在其地质历史进程中，曾经受过各种地质作用和多次强烈的构造变动，构成了现存的错综复杂的地质地貌迹象。岩浆岩占据了全县面积的 60% 以上，次为沉积质岩，第四系约占 10%。地处区域地质构造北东与北西向两组构造交汇部位附近，且受到区内的东～西、北东和北西向三组地质构造所控制。又因为混合岩、花岗岩类岩石发育，岩性脆，所以构造表现形式，以断裂构造

为主，褶皱不明显。根据《中国地震动参数区划图》和《建筑抗震设计规范》的规定，当地区建筑场地设防烈度为 6 度，峰值加速度 0.05g。当地地质环境稳定，多年未出现地址灾害。

### (3) 水文

琼中县是海南岛三大河流——南渡江、万泉河、昌化江的发源地，支流密如蛛网，呈放射状向四周奔流，河网密度系数 1.32 公里 / 平方公里。主要支流有乘坡河、大边河、什运河、腰子河。总集雨面积 2693.1 平方公里，按年平均降水量伸算 60.49 亿立方米，年平均径流量 39.29 亿立方米，丰水年产水量 58.47 亿立方米，枯水年 24.43 亿立方米(其中浅层地下水 6.1 亿立方米)，枯水年可利用水量 7.3 亿立方米。水能蕴藏量 10.83 万千瓦，已开发利用 1.622 万千瓦占 16.7%。境内小溪纵横，源短流急，集雨时间短，暴雨时常给农田带来灾害。地下水，属基岩裂隙水类。年天然资源量约为 2.94 亿立米，水位埋深平均为 400 米。东部和中部地区，地下水比较丰富，水位埋深 5~10 米，流量每日 8~20 立米北部的松涛和西南部的红毛、什运等地，地下水水位埋藏较深，不易开采。

### (4) 气象条件

琼中县位于热带海洋季风气候区北缘，其特征为：夏长无酷暑，冬短无严寒；春旱夏雨秋末阴，八九十月有台风。年平均气温 22.5℃。年际变动一般在 21.7℃~23.1℃之间，相对变率 1.34%。年平均日较差以北部和西南部最大 10.0℃左右，东部最小 7.8℃，其他地区 8.5~9.9℃。琼中县年平均雨量为 2444 毫米，最多为 1964 年 5525 毫米，最少为 1969 年 1018 毫米。全县各地年雨量相对变率为 16~17%。年日照时数 4418.2 小时。但由于天气影响，实照仅 1743.1 小时。年日照百分率为 45%。各月平均日照时数 145.3 小时，天均日照时数 4.8 小时。各月日照时数以 7 月最多，达 206.3 小时，

11月最少，只98.5小时。日照时数的地域分布：西南部和北到东北部每年为1800~2000小时，中部和东到南部为1600~1750小时。主导风向为东南风，季节间主要风向为：春季为东南风，夏季东南风和西风，秋季东风和东北风，冬季东北风和东南风。

## 2.5 周边情况

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站座西北朝东南，该站东面及东北面为空地，南面及西南面为林地，西面及西北面为林地，东南面为海榆中线，自南面往西北面有一架空电线，站内设施与站外建构物距离符合技术要求，详见表2.5-1和表5.1.1-2。

表 2.5-1 周边关系

| 方位    | 周边环境 | 相邻本站最近设施 | 实际距离(m) | 标准(m) | 是否符合 |
|-------|------|----------|---------|-------|------|
| 东南    | 海榆中线 | 柴油加油机    | 20      | 3     | 符合   |
| 西北    | 架空电线 | 油气回收装置   | 43      | 6.5   | 符合   |
| 南面及西面 | 架空电线 | 汽油加油机    | 35.3    | 6.5   | 符合   |
| 东面及东北 | 空地   | 埋地油罐     | /       | /     | 符合   |

## 2.6 加油站基本设施和条件

### 2.6.1 加油站总平面布置

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站平面布置：整个站区向海榆中线开设出入口，采用开敞方式分开设置，站内设五条混凝土路面车道。罩棚设置在油站中间，站房设置在油站南面，卸油点和通气管设置在罩棚西北侧，油罐设置在罩棚西北侧。

罩棚下设有4座加油岛和三台双枪双油品加油机和一台四枪双油品加油机，油罐区设有3个埋地卧式承重油罐并列，30m<sup>3</sup>的0#柴油油罐1个、30m<sup>3</sup>

的 92#汽油油罐 1 个, 30m<sup>3</sup> 的 95#汽油油罐 1 个, 油罐通气管设置在罩棚西北侧, 通气管口设阻火器, 其中汽油罐设带机械呼吸阀的通气管, 三次油气回收处理装置设置在通气管南面, 具体平面布置详见该站总平面布置图。

### 2.6.2 主要建构筑物

(1) 站房: 二层建筑, 耐火等级二级, 高 7.8m, 建筑面积为 360.18 m<sup>2</sup>, 框架结构, 设有财务室、办公室、便利店、储藏室、配电间、发电间、卫生间, 工具房。

(2) 罩棚: 净空高 6m, 建筑面积 353.6 m<sup>2</sup>, 框架结构, 耐火等级二级。

(3) 阳光棚: 净空高 6m, 建筑面积 88 m<sup>2</sup>, 钢结构, 耐火等级二级。

表 2.6-1 主要建构筑物一览表

| 序号 | 建、构筑物名称 | 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) | 结构  | 层数 | 耐火等级 | 火险类别 |
|----|---------|------------------------|-----|----|------|------|
| 1  | 罩棚      | 353.6                  | 框架  | 1  | 二级   | 甲类   |
| 2  | 站房      | 360.18                 | 框架  | 2  | 二级   | 丙类   |
| 3  | 阳光棚     | 88                     | 钢结构 | 1  | 二级   | 甲类   |

### 2.6.3 主要设备

表 2.6-2 主要设备一览表

| 序号 | 设备名称     | 规格型号             | 数量  | 备注                     |
|----|----------|------------------|-----|------------------------|
| 1  | 0#柴油罐    | 30m <sup>3</sup> | 1   | 钢质卧式承重油罐               |
| 2  | 92#汽油罐   | 30m <sup>3</sup> | 1   | 钢质卧式承重油罐               |
| 3  | 95#汽油罐   | 30m <sup>3</sup> | 1   | 钢质卧式承重油罐               |
| 4  | 加油机      | 5-50L/min        | 3   | 3 台双枪双油品加油机            |
| 5  | 加油机      | 5-50L/min        | 1   | 1 台四枪双油品加油机            |
| 6  | 油气回收系统   |                  | 1 套 | 加油、卸油油气回收系统、三次油气回收处理装置 |
| 7  | 视频监控系统   |                  | 1 套 |                        |
| 8  | 油品泄漏监测系统 |                  | 1 套 | 油罐泄漏监测、管线泄漏监测          |
| 9  | 液位仪      |                  | 1 套 | 4 个探棒                  |
| 10 | 静电接地报警仪  |                  | 1 台 |                        |
| 11 | 柴油发电机    | 20kw             | 1 台 |                        |

#### 2.6.4 消防器材

该站配备有 MFTZ/ABC5 灭火器 8 具、MFZ/ABC4 灭火器 4 具、二氧化碳灭火器 8 具、灭火毯 5 块，2m<sup>3</sup> 消防沙、5 把消防铲等，具体情况见表 2.1-1，符合技术标准的要求。

#### 2.6.5 供配电、防雷防静电

该站用电负荷为三级，由市政外接 380/220V 电源引至配电箱，采用三相四线制配电，站内电力线路采用电缆穿镀锌钢管保护埋地敷设。液位监测仪、泄漏报警仪、视频监控设有不间断电源。同时配备了一台柴油发电机作为备用电源，发电机排烟管设有防烫层。

站房、罩棚均设置了应急照明灯，应急照明供电时间大于 90 分钟。罩棚下装有照明灯，位于防爆区域之外。站内动力、照明干线采用铜芯电缆敷设，配电线路安装有漏电保护。

电气线路加装电源避雷器保护防止雷电波侵入，加油机、油罐、管道均设有防雷防静电接地保护。加油站罩棚和站房等建筑物设置了避雷网，工艺管线法兰连接处按要求进行了跨接；加油站配备了静电接地报警仪。

#### 2.6.6 给排水

加油站自有水井，加油站地面雨水散排至站外，屋面雨水由落水管排至地面散排；生活污水进化粪池处理后定期清淘，含油污水经环保沟汇集进入隔油池（水封井），定期委托具备危险废物处理资质的单位清理隔油池的含油污水和含油污泥。

## 2.6.7 安全设施

表 2.6-3 主要安全设施一览表

| 序号 | 设备名称      | 数量  | 备注       |
|----|-----------|-----|----------|
| 1  | 加油机剪切阀    | 8   |          |
| 2  | 紧急断电按钮    | 2   |          |
| 3  | 视频监控系统    | 1 套 |          |
| 4  | 油气回收系统    | 1 套 |          |
| 5  | 油品泄漏监测系统  | 1 套 |          |
| 6  | 液位仪       | 1 台 |          |
| 7  | 静电接地报警仪   | 1 台 |          |
| 8  | 防雷接闪网     | 若干  |          |
| 9  | 油罐围堰      | 1   |          |
| 10 | 阻火器       | 4   |          |
| 11 | 浪涌保护器     | 1   |          |
| 12 | 不间断电源     | 1   |          |
| 13 | 防雷防静电接地系统 | 1   |          |
| 14 | 应急照明灯具    | 8   |          |
| 15 | 防撞柱       | 8   |          |
| 16 | 消防器材      | 1 批 | 详见 2.1-1 |
| 17 | 拉断阀       | 10  |          |
| 18 | 防溢阀       | 3   |          |
| 19 | 防爆接线盒     | 15  |          |
| 20 | 安全警示标志    | 若干  |          |

## 2.7 安全管理

### (1) 安全管理机构

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站成立了 HSE 小组和应急救援组织机构。

### (2) 安全生产规章制度

中石油海南销售有限公司琼中城北加油站制定了安全生产和环境保护责任制实施细则、安全生产管理规定、成品油地罐计量交接管理实施细则、HSE 培训实施细则、生产安全风险防控管理实施细则、应急管理实施细则、事故及未遂事故控制管理办法、安全环保奖惩管理办法（试行）、HSE 履职考评实施细则、危险化学品安全管理办法、职业卫生管理办法、非常规作业许可管理实施细则、动火作业安全管理实施细则、受限空间作业许可管理实施细

则、临时用电作业管理实施细则、高处作业安全管理实施细则、挖掘作业安全管理实施细则、管线打开作业安全管理实施细则、移动吊装作业安全管理实施细则、加油站管理规范（操作手册）

### （3）事故应急救援

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站编制了《生产安全事故应急预案》并办理了备案，该站按照要求开展了应急演练。

### （4）人员岗位设置和培训

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站共配置了 4 人，其中站经理 1 人、安全管理员 1 人、加油员 2 人。法定代表人（负责人）、站经理、安全管理员分别取得了主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证。人员岗位设置情况见表 2.7-1 和表 2.7-2。

表 2.7-1 人员岗位设置情况一览表

| 岗 位   | 人数 | 主要职责                                         | 备注 |
|-------|----|----------------------------------------------|----|
| 站经理   | 1  | 负责加油站日常经营管理工作及安全生产工作。                        |    |
| 安全管理员 | 1  | 负责现场安全管理、油品计量和本班加油工作，督促加油站员工履行安全生产规章制度和操作规程。 |    |
| 加油员   | 2  | 负责本班加油操作、收银开票工作、安全巡查。                        |    |
| 合计    | 4  |                                              |    |

表 2.7-2 安全管理人员培训取证情况一览表

| 姓名  | 岗位         | 证书类型     | 证书有效期限     | 备注        |
|-----|------------|----------|------------|-----------|
| 雷晓伟 | 法定代表人（负责人） | 主要负责人    | 2022.12.27 |           |
| 郑光富 | 站经理        | 主要负责人    | 2022.10.07 | 证书延期证明见附件 |
| 林娟  | 安全管理员      | 安全生产管理人员 | 2022.11.27 |           |

### 3、主要危险、有害因素识别

#### 3.1 物料的危險、有害因素

该站经营的油品主要为汽油和柴油，其中汽油火灾类别为甲类；主要危险物质的特性如下：

表 3.1-1 汽油危险特性表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |  |            |                                      |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------------------|--|
| 标识       | 中文名                                                                                                                                                                                                                                                                    | 汽油                                                                                                                                                                                                         |  | 英文名        | Gasoline; Petrol                     |  |
|          | CAS 号                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86290-81-5                                                                                                                                                                                                 |  | 危险化学品目录序号  | 1630                                 |  |
|          | 危险性类别                                                                                                                                                                                                                                                                  | 易燃液体, 类别 2*; 生殖细胞致突变性, 类别 1B; 致癌性, 类别 2; 吸入危害, 类别 1; 危害水生环境-急性危害, 类别 2; 害水生环境-长期危害, 类别 2                                                                                                                   |  |            |                                      |  |
| 理化特性     | 主要成份                                                                                                                                                                                                                                                                   | C <sub>4</sub> ~C <sub>12</sub> 脂肪烃和环烷烃。                                                                                                                                                                   |  |            |                                      |  |
|          | 外观性状                                                                                                                                                                                                                                                                   | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊气味。                                                                                                                                                                                        |  |            |                                      |  |
|          | 沸点                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40℃~200℃                                                                                                                                                                                                   |  | 相对密度（水=1）  | 0.67~0.73                            |  |
|          | 熔点                                                                                                                                                                                                                                                                     | <-60℃                                                                                                                                                                                                      |  | 相对密度（空气=1） | 3.5                                  |  |
|          | 溶解性                                                                                                                                                                                                                                                                    | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。                                                                                                                                                                                       |  |            |                                      |  |
| 燃烧爆炸危险特性 | 燃烧性                                                                                                                                                                                                                                                                    | 易燃                                                                                                                                                                                                         |  | 稳定性        | 稳定                                   |  |
|          | 闪点                                                                                                                                                                                                                                                                     | -58℃~10℃                                                                                                                                                                                                   |  | 爆炸极限       | 1.4%~7.6%                            |  |
|          | 引燃温度                                                                                                                                                                                                                                                                   | 415℃~530℃                                                                                                                                                                                                  |  | 最大爆炸压力     | 0.813MPa                             |  |
|          | 禁忌物                                                                                                                                                                                                                                                                    | 强氧化剂                                                                                                                                                                                                       |  | 燃烧分解产物     | CO、CO <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> O |  |
|          | 危险特性                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热易引起燃烧爆炸。与氧化剂接触能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。                                                                                                                               |  |            |                                      |  |
|          | 灭火剂种类                                                                                                                                                                                                                                                                  | 泡沫、干粉、砂土、CO <sub>2</sub> 。                                                                                                                                                                                 |  |            |                                      |  |
| 毒性及健康危害  | 侵入途径                                                                                                                                                                                                                                                                   | 吸入、食入、经皮吸收                                                                                                                                                                                                 |  | 接触限值       | 300mg/m <sup>3</sup>                 |  |
|          | 健康危害                                                                                                                                                                                                                                                                   | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头痛、头晕、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性肠胃炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 |  |            |                                      |  |
| 急救措施     | 皮肤接触                                                                                                                                                                                                                                                                   | 立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。                                                                                                                                                                               |  |            |                                      |  |
|          | 眼睛接触                                                                                                                                                                                                                                                                   | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15min。就医。                                                                                                                                                                        |  |            |                                      |  |
|          | 吸入                                                                                                                                                                                                                                                                     | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。                                                                                                                                                          |  |            |                                      |  |
|          | 食入                                                                                                                                                                                                                                                                     | 给饮牛奶或植物油洗胃和灌肠。就医。                                                                                                                                                                                          |  |            |                                      |  |
| 防护措施     | 工程控制                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生产过程密闭，全面通风。工作场所严禁吸烟，避免长期反复接触。                                                                                                                                                                             |  |            |                                      |  |
|          | 呼吸系统防护                                                                                                                                                                                                                                                                 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）                                                                                                                                                                          |  |            |                                      |  |
|          | 眼睛防护                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。                                                                                                                                                                                |  |            |                                      |  |
|          | 身体防护                                                                                                                                                                                                                                                                   | 穿防静电工作服。                                                                                                                                                                                                   |  |            |                                      |  |
|          | 手防护                                                                                                                                                                                                                                                                    | 戴耐油手套。                                                                                                                                                                                                     |  |            |                                      |  |
| 储运       | 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于 1000m <sup>3</sup> 及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施。 |                                                                                                                                                                                                            |  |            |                                      |  |

# 中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站安全现状评价报告

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 储运   | <p>(1) 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。</p> <p>(2) 汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟 0.5m<sup>3</sup> 以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于 100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。</p> <p>(3) 严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。</p> <p>(4) 输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231) 的规定。</p> <p>(5) 输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。</p> |
| 泄漏处理 | <p>消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。</p> <p>作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为 50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为 300m。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

表 3.1-2 柴油危险特性表

|          |                                                                                                                                                                            |                                                                          |            |           |                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|
| 标识       | 中文名                                                                                                                                                                        | 0#柴油                                                                     |            | 英文名       | Diesel oil                           |
|          | CAS 号                                                                                                                                                                      | --                                                                       |            | 危险化学品目录序号 | 1674                                 |
|          | 危险性类别                                                                                                                                                                      | 易燃液体, 类别 3                                                               |            |           |                                      |
| 理化特性     | 主要成份                                                                                                                                                                       | C <sub>15</sub> ~C <sub>23</sub> 脂肪烃和环烷烃                                 |            |           |                                      |
|          | 外观性状                                                                                                                                                                       | 稍有粘性的无色或淡黄色至棕色液体                                                         |            |           |                                      |
|          | 沸点                                                                                                                                                                         | 200℃~365℃                                                                | 相对密度（水=1）  |           | 0.81~0.85                            |
|          | 熔点                                                                                                                                                                         | -42.4℃~20℃                                                               | 相对密度（空气=1） |           |                                      |
|          | 溶解性                                                                                                                                                                        | 不溶于水，与有机溶剂互溶                                                             |            |           |                                      |
| 燃烧爆炸危险特性 | 燃烧性                                                                                                                                                                        | 易燃                                                                       | 稳定性        |           | 稳定                                   |
|          | 闪点                                                                                                                                                                         | 不低于 60℃                                                                  | 爆炸极限       |           | 1.5%~6.5%                            |
|          | 引燃温度                                                                                                                                                                       | 42.40℃~380℃                                                              | 最大爆炸压力     |           |                                      |
|          | 禁忌物                                                                                                                                                                        | 强氧化剂、卤素                                                                  | 燃烧分解产物     |           | CO、CO <sub>2</sub> 、H <sub>2</sub> O |
|          | 危险特性                                                                                                                                                                       | 其蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火易燃烧爆炸。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |            |           |                                      |
|          | 灭火剂种类                                                                                                                                                                      | 泡沫、CO <sub>2</sub> 、干粉、砂土。                                               |            |           |                                      |
| 毒性及健康危害  | 侵入途径                                                                                                                                                                       | 吸入、食入、经皮吸收                                                               |            | 接触限值      |                                      |
|          | 健康危害                                                                                                                                                                       | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。柴油液体或雾滴吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕或头疼。    |            |           |                                      |
| 急救措施     | 皮肤接触                                                                                                                                                                       | 立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。                                             |            |           |                                      |
|          | 眼睛接触                                                                                                                                                                       | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15min。就医。                                      |            |           |                                      |
|          | 吸入                                                                                                                                                                         | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。                        |            |           |                                      |
|          | 食入                                                                                                                                                                         | 给饮牛奶或植物油洗胃和灌肠。就医                                                         |            |           |                                      |
| 防护措施     | 工程控制                                                                                                                                                                       | 密闭操作，全面通风。工作场所严禁火种。                                                      |            |           |                                      |
|          | 身体防护                                                                                                                                                                       | 穿防静电工作服                                                                  |            |           |                                      |
|          | 手防护                                                                                                                                                                        | 戴耐油手套                                                                    |            |           |                                      |
| 储运       | 存储要保持容器密封，要有防火、防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速，且有接地装置，防止静电积聚。                                                                                                            |                                                                          |            |           |                                      |
| 泄漏处理     | 疏散泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，或在保证安全情况下就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。 |                                                                          |            |           |                                      |

表 3.1-3 车用油品的火灾危险性分类见下表

| 类别 | 油品   | 闪点(℃)  |
|----|------|--------|
| 甲  | 汽油   | -50    |
| 丙类 | 0#柴油 | 不低于 60 |

## 3.2 重大危险源辨识

### 3.2.1 重大危险源辨识依据

危险化学品重大危险源是指长期地或者临时地生产、储存、使用和经营危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。主要依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识和评估。

### 3.2.2 危险化学品重大危险源辨识过程

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中对重大危险源类别的规定，危险化学品的纯物质及其混合物按照 GB 30000.2、GB 30000.3 GB 30000.4、GB 30000.5、GB 30000.7、GB 30000.8、GB 30000.9、GB 30000.10、GB 30000.11、GB 30000.12、GB 30000.13、GB 30000.14、GB 30000.15、GB 30000.16、GB 30000.18 标准进行分类，并列出相关物质的名称及其临界量。

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中规定重大危险源辨识指标为：单元内存在危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中表中规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的数量区分为以下两种情况：

(1) 单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

(2) 单元内存在的危险化学品多品种时，则按照下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

$$S=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\cdots+q_n/Q_n\geq 1$$

式中， $q_1$ 、 $q_2$ ，...， $q_n$ ——为每一种危险物品的实际量，t

$Q_1$ 、 $Q_2$ 、 $Q_3$ ，...， $Q_n$ ——与各危险化学品相对应的临界量，t

分析：根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准关于单元划分原则，该站分为生产单元及储存单元。根据工艺特点，生产单元为加油区，储存单元为油罐区。

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站加油区的加油机和管道存有的油品非常少。油罐区储存汽油的最大量  $60\text{m}^3$ ，汽油相对密度取  $750\text{ kg/m}^3$ ，则汽油最大储量  $60\times 0.75=45\text{t}$ 。0#柴油的最大储存量为  $30\text{m}^3$ ，0#柴油油相对密度取  $850\text{ kg/m}^3$ ，则柴油最大储量  $30\times 0.85=25.5\text{t}$ 。

表 3.2-1 最高在线及储存量核查及重大危险源辨识表

| 序号 | 单元  | 品名 | 危险物质的量/t | 临界量/t | 重大危险源辨识结果                              |
|----|-----|----|----------|-------|----------------------------------------|
| 1  | 油罐区 | 汽油 | 45       | 200   | $q_1/Q_1+q_2/Q_2+\cdots+q_n/Q_n=0.230$ |
|    |     | 柴油 | 25.5     | 5000  |                                        |

辨识结论：该站未构成危险化学品重大危险源。

### 3.3 重点监管危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）的规定，该站经营的汽油属于重点监管危险化学品，该站应加强安全管理，接受地方各级监管部门的监管，根据《重点监管的危险化学品安全措施和应急处理原则》落实安全措施。

表 3.3-1 汽油安全措施和事故应急处置原则

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特别警示 | 高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 理化特性 | <p>无色到浅黄色的透明液体。</p> <p>相对密度（水=1）0.70~0.80，相对蒸气密度（空气=1）3~4，闪点-46℃，爆炸极限 1.4~7.6%（体积比），自燃温度 415~530℃，最大爆炸压力 0.813MPa；石脑油主要成分为 C4~C6 的烷烃，相对密度 0.78~0.97，闪点-2℃，爆炸极限 1.1~8.7%（体积比）。</p> <p>主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料，可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂；石脑油主要用作裂解、催化重整和制氢原料，也可作为化工原料或一般溶剂，在石油炼制方面是制作清洁汽油的主要原料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 危害信息 | <p><b>【燃烧和爆炸危险性】</b></p> <p>高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。</p> <p><b>【健康危害】</b></p> <p>汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。</p> <p>职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m<sup>3</sup>):300（汽油）。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 安全措施 | <p><b>【一般要求】</b></p> <p>操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。</p> <p>油罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。</p> <p>避免与氧化剂接触。</p> <p>生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。</p> <p><b>【特殊要求】</b></p> <p><b>【操作安全】</b></p> <p>（1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。</p> <p>（2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。</p> <p>（3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。</p> <p>（4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的 1.5 倍以上。</p> <p>（5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。</p> <p><b>【储存安全】</b></p> <p>（1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。</p> |

# 中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站安全现状评价报告

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>(2) 应与氧化剂分开存放, 切忌混储。用油罐、铁桶等容器盛装, 不要用塑料桶来存放汽油。盛装时, 切不可充满, 要留出必要的安全空间。</p> <p>(3) 采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于 1000m<sup>3</sup> 及以上的油罐顶部应有泡沫灭火设施等。</p> <p><b>【运输安全】</b></p> <p>(1) 运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准, 运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。</p> <p>(2) 汽油装于专用的槽车(船)内运输, 槽车(船)应定期清理; 用其他包装容器运输时, 容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车, 必须有导静电拖线。对有每分钟 0.5m<sup>3</sup> 以上的快速装卸油设备的油罐汽车, 在装卸油时, 除了保证铁链接地外, 更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于 100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置, 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。</p> <p>(3) 严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输, 运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。</p> <p>(4) 输送汽油的管道不应靠近热源敷设; 管道采用地上敷设时, 应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段, 采取保护措施并设置明显的警示标志; 汽油管道架空敷设时, 管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面, 不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品; 汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231) 的规定。</p> <p>(5) 输油管道地下铺设时, 沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩, 并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。</p> |
| <p><b>应急处置原则</b></p> | <p><b>【急救措施】</b></p> <p>吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。</p> <p>食入: 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。</p> <p>皮肤接触: 立即脱去污染的衣着, 用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。</p> <p>眼睛接触: 立即提起眼睑, 用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。</p> <p><b>【灭火方法】</b></p> <p>喷水冷却容器, 尽可能将容器从火场移至空旷处。</p> <p>灭火剂: 泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。</p> <p><b>【泄漏应急处置】</b></p> <p>消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区, 无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器, 穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏: 用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏: 构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖, 减少蒸发。喷水雾能减少蒸发, 但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。</p> <p>作为一项紧急预防措施, 泄漏隔离距离至少为 50m。如果为大量泄漏, 下风向的初始疏散距离应至少为 300m。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

### **3.4 易制毒、易制爆、监控及剧毒、高毒化学品辨识**

#### **3.4.1 易制毒化学品辨识**

按照《易制毒化学品管理条例》 国务院令 2005 年第 445 号（国务院令 2016 年第 666 号、第 703 号《国务院关于修改部分行政法规的决定》 第六条修改）进行辨识，该站不涉及易制毒化学品。

#### **3.4.2 监控化学品辨识**

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令[2020]第 52 号），该站经营的危险化学品不属于监控化学品。

#### **3.4.3 剧毒化学品辨识**

根据《危险化学品目录（2015 版）》（国家安全生产监督管理局等十部门公告[2015]第 5 号）辨识，该站经营的危险化学品未涉及剧毒化学品。

#### **3.4.4 高毒化学品辨识**

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142 号）进行辨识，该站经营的汽油、柴油均不属于高毒物品。

#### **3.4.5 易制爆危险化学品辨识**

根据《易制爆危险化学品名录》（2017 年版）进行辨识，该站经营的危险化学品不属于易制爆危险化学品。

#### **3.4.6 特别管控危险化学品**

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部 工业和信息化部 公安部 交通运输部公 2020 年第 3 号），该站经营的汽油属于特别管控危险化学品。

#### **3.4.7 禁限控危险化学品**

据海南省安全生产委员会办公室关于印发《海南省禁止、限制和控制危

险化学品目录（第一批）》等三个文件的通知，该站的汽油和柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]属于限制和控制类的危险化学品。该站应严格按照《海南省安全生产委员会办公室关于启动危险化学品流通监管系统和电子标签的通知》的要求做好系统的注册、电子标签的生成和使用。

### 3.5 主要设施危险有害因素

（1）加油工艺管线可能因材质不合格、腐蚀、应力变形、焊接质量差、密封不良、操作不当等原因，造成管线内的汽油泄漏，遇点火源时可引发火灾爆炸。

（2）油罐除由本体、附件和密封的缺陷引起泄漏外，超液位等原因也容易引起油品泄漏或溢出，泄漏的汽油遇点火源可引发火灾爆炸事故。

（3）加油机内部及与其相连通的管线由于密封缺陷引起泄漏，遇点火源，可引发火灾爆炸事故。

（4）阀门可能因垫片破坏或材质缺陷而产生泄漏，泄漏的汽油遇火源可引发火灾。

（5）油罐挥发出的油气易在低洼处积聚，当达到爆炸极限时，遇点火源，可引发火灾爆炸事故。

（6）油气回收系统管线密封不良导致油气泄漏积聚，当达到爆炸极限时，遇点火源（如防爆失效、防雷防静电接地失效）可引发火灾爆炸事故。

（7）油罐的进油管未伸至罐底，卸油时油品与罐壁摩擦产生静电放电，可引发火灾爆炸事故。

（8）加油工艺管线穿越站房或站房有地下室，当油品泄漏，易在站房或地下室内积聚，当达到爆炸极限时，遇点火源，可引发火灾爆炸事故，引起人员伤亡。

（9）油罐车卸油时用的卸油软管无导除静电功能，当卸油流速大，静电

大量积聚，产生静电放电时，可发生火灾。

(10) 加油枪的橡胶导管出现龟裂老化现象，如果橡胶夹层中跨接金属导线断裂，加油过程中产生的静电不能导除，积聚到一定程度，产生了静电放电可引燃油气。

(11) 加油机、液位仪、潜油泵等设备的防爆接线盒或其外壳长期受到腐蚀而导致防爆密封失效，可能会成为一个点火源。

### 3.6 生产经营过程危险有害因素分析

#### 3.6.1 作业危险有害因素分析

加油作业过程中，单次作业量较小，但作业频繁，且流动车辆多，人员来往复杂，稍有不慎，易燃、易爆的油品及作业过程中挥发出的油气都可能遇打火机、烟头、电气火花、静电等引发火灾、爆炸事故。加油作业主要分为卸油、量油、加油、清油罐四个环节，这四个环节都使油品暴露在空气中，如果在作业中违反操作程序，使油品蒸发在空气中与火源接触，就会导致燃烧爆炸事故的发生。作业过程中具体的危险因素如下。

##### (1) 卸油作业

加油站火灾事故的 60%~70% 发生在卸油作业中。常见事故有：

1) 油罐漫溢。卸油管道上安装的防溢阀失效，液位仪监测数据错误，违章强行卸满油罐，卸油时无人在场监卸，以上都可能造成油品跑冒。油品溢出罐外后挥发至空气中，达到或超过爆炸极限，遇到火源，随即发生爆炸燃烧；满溢的油品也可能进入液位仪信号线套管、油品泄漏监测仪套管等狭小空间、遇点火源后发生爆炸。

2) 油品滴漏。由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动等原因，使油品滴漏至地面，遇火花立即燃烧。

3) 静电起火。由于管线无导除静电措施、采用喷溅式卸油、卸油中油罐

车无静电接地等原因，造成静电积聚放电，可点燃油蒸气。

4) 卸油中遇到明火。在非密封卸油过程中，大量油蒸气从卸油口溢出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。

5) 油罐车卸油采用敞口卸油方式，油气大量挥发，达到爆炸极限，遇点火源，可引发火灾爆炸事故。

6) 加油站卸油时人员责任心不强，没有仔细检查液位，或不在现场坚守等有可能发生跑油、冒顶和泄漏，遇点火源，可引发火灾爆炸事故。

7) 为加快卸油速度，打开量油孔通气，造成罐区油气积聚，遇明火可发生爆炸。

## (2) 量油作业

油罐车送油到站后应静置稳油 15 分钟，待静电消除后方可开盖量油。如果车一到就立即开盖量油，就会引起静电起火；如果油罐未安装量油孔或者油孔铝质（铜质）镶槽脱落，在储油罐量油时，量油尺与钢质管口摩擦产生火花，就会点燃罐内油蒸气，引起爆炸燃烧；在气压低，无风的环境下，穿化纤服装，摩擦产生的静电火花也能点燃油蒸气。

## (3) 加油作业

1) 目前国内大部分加油站未采用密封加油技术，加油枪吸气罩损坏、操作不当等原因都可能导致油品挥发在油箱口附近形成了油气聚积，遇点火源（如明火、非防爆手机电磁波、拍打衣物形成的静电等）着火或闪爆。

2) 加油时汽车停在加油位置后，要熄火作业，如不熄火或汽车突然启动，可能拉断加油枪而引起泄漏着火的可能。

3) 为摩托车加油时，操作不当导致油品滴漏在摩托车发动机外壳或排烟管上引起火灾爆炸事故。

4) 给塑料容器加注汽油，或给其他金属容器加注汽油时未连接静电，导

致静电积聚，可能发生火灾爆炸事故。

#### （4）清罐作业

在油罐清洗作业时，由于无法彻底清除油蒸气和沉淀物，残余油蒸气遇到静电、摩擦、电火花等都会导致火灾。

#### （5）油气回收及其他工艺操作危险性

1) 在作业过程中出现故障或操作不正确会有油蒸气外泻，由于油蒸气密度比空气大，会沉积于管沟、电缆沟、下水道、操作井等低洼处，积聚于低洼角落处，一旦遇到火源就会发生爆炸。油蒸气四处蔓延至站外，当站外有点火源，可引起爆炸燃烧。

2) 系统管路、设备中物料的流速过大或人员着装不符合防静电要求等可产生静电积聚，静电放电时会导致泄漏的油气发生火灾爆炸事故。

3) 工艺操作中违反操作规程而导致油品油气外泄，可引起火灾事故；

4) 检修作业中动火作业管理制度不落实、安全措施不力等违章行为，可引起火灾爆炸事故。

5) 在易燃易爆区抽烟、使用非防爆工具和手机等可能触发火灾爆炸事故。

### 3.6.2 电气危险有害因素分析

（1）爆炸危险区域内的各种电气设备及仪表不符合防爆要求引起电火花或过热，若遇泄漏的汽油挥发达到爆炸极限，可引起火灾爆炸事故。

（2）站内各种电气设备可能因接地设施失效、线路绝缘损坏、电气线路短路、过载、点接触不良等原因引起电气火灾。

（3）站内设备设施及建筑物的防雷、防静电接地设施不符合设计规范要求或损坏失效也可引起雷电或静电火灾爆炸事故。

（4）汽油罐车卸油时使用的防静电接地装置损坏或者连接不当，静电不能及时导除，可产生静电放电。

(5) 站内工作人员在操作、检修各供配电设备、电器的过程中，存在着发生触电伤亡，电弧灼伤、设备短路损坏等事故危险。

(6) 电缆沟、管沟等地下管沟未细砂填实，油气就会在管沟内积聚，遇到火源就会引起火灾爆炸。

### 3.6.3 静电危险有害因素分析

汽油属于绝缘物质，导电性比较差，在装卸、罐装、泵送过程中，由于流动、喷射、过滤、冲击等原因易产生静电。静电危害是导致加油站火灾爆炸事故的重要原因。静电作为火源引起火灾爆炸事故主要有以下四个条件：

- (1) 有静电产生的来源。
- (2) 静电得以积聚，并达到足以引起火花放电的静电电压。
- (3) 静电放电的火花能量达到爆炸性混合物的最小引燃能量。
- (4) 静电放电周围必须有爆炸性混合物存在。

加油站产生静电的主要原因有：

- (1) 油罐车在运油过程中，油品与罐车车壁冲击产生静电。
- (2) 罐车在卸油时，没有采取密闭措施，喷溅式卸油产生静电。
- (3) 油品经潜油泵再到输油管道的输送过程，由于油管内壁粗糙，弯头多产生阻力等原因产生静电。
- (4) 油品在过滤器、泵和计量器中产生静电，作业人员人体静电。

### 3.7 其他危险有害因素分析

#### 3.7.1 自然危险有害因素分析

琼中县位于热带海洋季风气候区北缘，其特征为：夏长无酷暑，冬短无严寒。在夏季高温条件下，汽油挥发性增大，增加了事故发生的危险性。

出现雷击、闪电天气时，对站内的设备设施和建构筑物存在着潜在的威胁。雷击、闪电事故发生的瞬间，会产生超高电压、超大电流，可能毁坏站

内设备设施和建构筑物，引发重大的火灾爆炸事故。

琼中县八九十月有台风。台风袭击加油站时会造成设备设施受到破坏，严重时会导致罩棚坍塌或出现结构变形，由此会引发其他生产安全事故，导致人员伤亡。

洪水和地震等自然灾害的破坏为小概率事件，往往具有难以预测性和不可抗拒性。此类偶然事故一旦发生，会造成加油站内管线断裂、油罐下沉，进而导致油品泄漏引发火灾爆炸。暴雨天气下长时间冲刷西南面山体防护提可能造成山体滑坡，进而给油站带来危险。

### **3.7.2 安全管理不到位危险因素分析**

(1) 加油站的操作人员未经过安全培训，不了解油品的火灾危险性和操作规程，容易出现违章作业或违反安全操作规程，不能及时发现火灾隐患，没有处理突发事件的能力，易造成事故。

(2) 岗位安全责任制不明确；工艺操作中违反安全操作规程；在易燃区违章吸烟、使用非防爆工具，出入机动车辆不采取阻火和接地措施；在检修中动火、用电、容器内作业等工作票制度执行不严、安全监护措施不力；系统吹扫或置换不净等违章行为均可能引发火灾爆炸事故。

(3) 管路和设备中的油品具有一定流速，易产生静电；出入人员不穿防静电服也能产生静电，静电放电在可燃物料泄漏时往往是引发火灾爆炸事故的重要点火源。

### **3.7.3 清罐作业**

油罐运行很长时间后，底部油泥沉积、罐壁上也会粘附油品，加油站会定期或不定期对油罐进行清洗。在清罐作业时，抽取油罐底油和底泥的油泵防爆失效、或现场用电接线不正确等都有可能点燃现场的油气；清洗油罐前未进行有效通风置换，使用非防爆工具刮擦油罐罐壁、人员未穿戴防静电工

作服、使用非防爆照明设备等也可能点燃现场的油气混合物。

#### **3.7.4 触电伤害**

加油站内潜油泵、加油机、信息系统等都需要使用大量电气线路，配电柜、配电箱、用电设备未安装漏电保护，电气开关损坏、绝缘受损、人员违章操作等都可能導致人員触电。

#### **3.7.5 车辆伤害**

车辆伤害是指加油站内机动车辆在行驶过程中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。日常前来加油和洗车的车辆较多，如果车辆引导不当、车速过快、司机疲劳驾驶，可能发生车辆撞击设备、车辆撞人。

#### **3.7.6 机械伤害**

加油站内的真空泵、发电机机组属于运转设备，在其运转过程中若人员接触到其运转部位，会发生机械伤害事故，对人员造成伤害。

#### **3.7.7 受限空间作业伤害**

油罐内部空间和人孔操作井属受限空间，空间狭小、自然通风不畅，无法保证足够的新鲜空气，容易造成有毒有害及存在火灾爆炸危险性的气体聚集，可能发生火灾、爆炸和中毒窒息等多类事故。尤其在清罐作业时，人员违规进入油罐内部易造成中毒窒息事故。

#### **3.7.8 高处坠落伤害**

在接卸油品时司机和卸油人员登上罐车、在施工检维修过程中（如罩棚维修、罩棚灯具维修、站房外墙维修）等作业过程中会涉及到高处作业，如果未采取相应的安全措施（例如脚手架搭设不符合规范、未系安全带、未戴安全帽等）都可能引发高处坠落事故，进而导致人员伤亡。

#### **3.7.9 坍塌伤害**

遇到地震，站房和罩棚承重基础施工质量低劣，或暴雨冲刷围墙或大型

车辆撞击罩棚等建构筑物都有可能导致坍塌事故的发生。

### 3.7.10 滑坡伤害

遇到地震，加油站南面山体防护堤坍塌，或暴雨冲刷防护堤都有可能导致滑坡事故的发生。

## 3.8 站内爆炸危险区域的等级和范围划分

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定，划分站内爆炸危险区域的等级范围。

（1）汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的沟和坑划为 1 区。

（2）埋地卧式汽油油罐爆炸危险区域划分应符合下列规定：

1) 罐内部油品表面以上的空间应划分为 0 区。

2) 人孔（阀）井内部空间、以通气管管口为中心，半径为 0.75m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 0.5m 的球形空间，应划分为 1 区。

3) 距人孔（阀）井外边缘 1.5m 以内，自地面算起 1m 高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为 2m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间，应划分为 2 区。

4) 当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体内部的空间应划分为 1 区，箱体外部四周 1m 和箱体顶部 1.5m 范围内的空间应划分为 2 区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间应划分 1 区，坑口外 1.5m 范围内的空间应划分为 2 区。

（3）汽油加油机爆炸危险区域划分应符合下列规定：

1) 加油机下箱体内部空间应划分为 1 区。

2) 以加油机中心线为中心线，以半径为 3m 的地面区域为底面和以加油机下箱体顶部以上 0.15m、半径为 1.5m 的平面为顶面的圆台形空间，应划分

为 2 区。

(4) 油罐车卸汽油爆炸危险区域划分, 应符合下列规定:

1) 油罐车内部的油品表面以上空间应划分为 0 区。

2) 以罐车通气口为中心, 半径为 1.5m 的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心, 半径为 0.5m 的球形空间, 应划分为 1 区。

3) 以罐车通气口为中心, 半径为 3m 的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心, 半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间, 应划分为 2 区。

由上述可知, 油罐车内部的油品表面以上空间和罐内部油品表面以上的空间火灾、爆炸的危险性最大, 是连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境, 应密切重视。汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的沟和坑; 加油机下箱体内部空间; 油罐车卸汽油以通气口为中心, 半径为 1.5m 的球形空间和以密闭卸油口为中心, 半径为 0.5m 的球形空间以及埋地卧式汽油油罐人孔井内部空间、以通气管管口为中心, 半径为 1.5m 的球形空间和以密闭卸油口为中心, 半径为 0.5m 的球形空间火灾、爆炸的危险性不可忽视, 是正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境, 也应重视。

### 3.9 典型事故案例分析

2000 年 2 月 11 日, 江西省樟树市店下镇街口一个体加油站因采用严禁使用的敞口式卸油方式, 引起爆炸, 导致私营业主徐某 1 家 2 代 5 口和油罐车司机朱某等 6 人当场死亡。

2009 年 6 月 12 日, 广州某加油站在清罐作业时, 作业人员使用碘钨灯在罐口照明, 汽车加油站安全负责人出面制止, 并将碘钨灯没收。但施工人员未听劝告, 又找来一只同样的碘钨灯使用。碘钨灯高温表面引燃油气发生爆炸, 当场 1 人死亡, 3 人轻伤。

简析: 这是一起因违章使用灯具造成的外方责任事故。

其主要原因和教训是:

(1) 施工人员违章使用碘钨灯照明是引发事故的直接原因。

(2) 近年来,由于施工人员违反安全管理规定和操作规程引发的事故屡有发生。这说明施工人员安全意识差,对施工人员安全教育不到位,同时也说明加油站对施工安全监督不力。

2009年10月14日下午,某县石油公司加油站,加油员准备为一辆解放车加90号汽油,当汽车加油站计数器转动回零时,加油机内突然爆炸,随即管沟内油气发生爆炸。

简析:这是一起责任技术事故。其主要原因和教训是:

(1) 加油机防爆接线盒未加密封垫,接线盒电源输入、输出口密封不严。加油员取下加油枪启动电动机时,接线盒内产生的火花引燃油气,致使加油机突然爆炸。

(2) 加油机渗漏,管沟内未填充砂子,油气积聚,管沟内油气随加油机发生爆炸。

(3) 加油机内电气密封应定期检查,及时修复或更换密封垫;管沟内必须按照规定充填砂子。

(4) 加油站普遍存在电气管理薄弱,电气管理人员素质差。因此,加油站应加大对电气管理人员的培训,加强电气管理,及时消除事故隐患。

张家口市某加油站曾发生过司机在加油过程中吸烟烧伤加油员案例。

某加油站曾经在塑料桶直接灌注汽油时发生着火事故,这是因为静电电压很快升高并放电引起的事故。

以上案例均说明了加油站设施不完善或带病作业,从业人员违反规程、不严格执行安全管理制度,思想麻痹等因素是造成事故的根源。

## 4、评价单元的确定及评价方法选择

### 4.1 评价单元的确定

根据评价单元划分的原则，结合该站物料、工艺流程、设备平面布局及主要危险、有害因素，定性评价划分为4个单元（见表4.1-1）。定量评价划分为油罐区、加油区、卸油区三个评价单元。

表 4.1-1 定性评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元     | 评价的主要对象                           |
|----|----------|-----------------------------------|
| 1  | 选址与总平面布置 | 站房、加油机、油罐、通气管、油气回收处理装置            |
| 2  | 工艺设备设施   | 加油机、油罐、工艺管线                       |
| 3  | 公辅工程     | 供配电、防雷防静电、消防器材、给排水                |
| 4  | 安全生产管理   | 安全生产管理组织机构、人员培训、安全生产管理规章制度、应急救援预案 |

### 4.2 评价方法的选择

安全评价方法是对系统的危险性、危害性进行分析评价的工具。为了对本站的安全作出科学且符合实际的评价，本评价针对生产经营过程中危险、危害因素采用不同的评价方法。本站采用的定性、定量评价方法见表4.1-2：

表 4.1-2 评价方法一览表

| 序号 | 类别   | 评价单元        | 评价方法   |
|----|------|-------------|--------|
| 1  | 定性评价 | 选址与总平面布置    | 安全检查表法 |
| 3  |      | 工艺设备设施      | 安全检查表法 |
| 4  |      | 公辅工程        | 安全检查表法 |
| 5  |      | 安全生产管理      | 安全检查表法 |
| 6  | 定量评价 | 油罐区、加油区、卸油区 | 危险度评价法 |

### 4.3 评价方法简介

#### 4.3.1 危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018年版）、《压力容器化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》（HG/T20660-2017）等有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险性分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表。见表4.3-1。

表 4.3-1 危险度评价取值表

| 分<br>值<br>项<br>目 | A（10分）                                                 | B（5分）                                                                | C（2分）                                                                      | D（0分）                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 物质               | 甲类可燃气体；<br>甲 <sub>A</sub> 类物质及液态烃类；<br>甲类固体；<br>极度危害介质 | 乙类气体；<br>甲 <sub>B</sub> 、乙 <sub>A</sub> 类可燃液体；<br>乙类固体；<br>高度危害介质    | 乙 <sub>B</sub> 、丙 <sub>A</sub> 、丙 <sub>B</sub> 类可燃液体；<br>丙类固体；<br>中、轻度危害介质 | 不属A、B、C项之物质                                     |
| 容量               | 气体 1000m <sup>3</sup> 以上<br>液体 100 m <sup>3</sup> 以上   | 气体 500~1000 m <sup>3</sup><br>液体 50~100 m <sup>3</sup>               | 气体 100~500 m <sup>3</sup><br>液体 10~50 m <sup>3</sup>                       | 气体 <100 m <sup>3</sup><br>液体 <10 m <sup>3</sup> |
| 温度               | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上                                   | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下；<br>在 250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上                    | 在 250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下；<br>在低于在 250℃使用，其操作温度在燃点以上                        | 在低于在 250℃使用，其操作温度在燃点以下                          |
| 压力               | 100MPa                                                 | 20~100 MPa                                                           | 1~20 MPa                                                                   | 1 Mpa 以下                                        |
| 操作               | 临界放热和特别剧烈的反应操作<br>在爆炸极限范围内或其附近操作                       | 中等放热反应；<br>系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作；<br>使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作<br>单批式操作 | 轻微放热反应；<br>在精制过程中伴有化学反应；<br>单批式操作，但开始使用机械进行程序操作；<br>有一定危险的操作               | 无危险的操作                                          |

危险度分级。见表 4.3-2。

表 4.3-2 危险度分级表

|      |             |         |             |
|------|-------------|---------|-------------|
| 总分值  | $\geq 16$ 分 | 11~15 分 | $\leq 10$ 分 |
| 等级   | I           | II      | III         |
| 危险程度 | 高度危险        | 中度危险    | 低度危险        |

#### 4.3.2 安全检查表法

安全检查表法是辨识危险源的基本方法，其特点是简便易行。根据法规、标准制定检查表，并对类比装置进行现场（或设计文件）的检查，可预测建设项目在运行期间可能存在的缺陷、疏漏、隐患，并原则性的提出装置在运行期间（或工程设计、建设）应注意的问题。

安全检查表编制依据：

- 1、国家、行业有关标准、法规 and 规定
- 2、同类企业有关安全管理经验
- 3、以往事故案例
- 4、企业提供的有关资料

在上述依据的基础上，编写出本建设项目有关场地条件、总体布局等设计的安全检查表。

## 5、定性、定量分析评价

### 5.1 定量评价

定量评价划分为油罐区、加油区、卸油区三个评价单元，采用危险度评价法。主要危险物质为汽油和柴油，属甲<sub>B</sub>类可燃液体和丙类可燃液体，油罐分别为 60m<sup>3</sup> 和 30m<sup>3</sup>；属于常温、常压下储存；加油、卸油和油品储存都有一定危险。各单元评价计算见表 5.1。

表 5.1-1 单元危险度评价计算值统计

| 单元名称 |       | 主要物质 |    | 设备容量           |    | 温度 |    | 压力  |    | 操作 | 分值 | 危险等级 |
|------|-------|------|----|----------------|----|----|----|-----|----|----|----|------|
|      |       | 物质   | 评分 | m <sup>3</sup> | 评分 | ℃  | 评分 | MPa | 评分 | 评分 |    |      |
| 油罐区  | 汽油罐   | 汽油   | 5  | 60             | 5  | 常温 | 0  | 常压  | 0  | 2  | 12 | II   |
|      | 柴油罐   | 柴油   | 2  | 30             | 2  | 常温 | 0  | 常压  | 0  | 2  | 6  | III  |
| 加油区  | 汽油加油机 | 汽油   | 5  | <10            | 0  | 常温 | 0  | 0.2 | 0  | 2  | 7  | III  |
|      | 柴油加油机 | 柴油   | 2  | <10            | 0  | 常温 | 0  | 0.2 | 0  | 2  | 4  | III  |
| 卸油区  | 汽油卸油  | 汽油   | 5  | >10            | 2  | 常温 | 0  | 0   | 0  | 2  | 9  | III  |
|      | 柴油卸油  | 柴油   | 2  | >10            | 2  | 常温 | 0  | 0   | 0  | 2  | 6  | III  |

评价结果：油罐区单元属于中度危险，加油区单元和卸油区单元都属于低度危险。

### 5.2 定性评价

#### 5.2.1 选址与总平面布置安全评价

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法规标准的相关要求，以检查表形式展开评价。

表 5.2.1-1 选址与总平面布置安全检查表

| 检查内容                                                                                                                                           | 依据                    | 评价记录                               | 检查结果 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------|
| 1、汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。                                                                                       | 《GB50156-2021》4.0.1   | 该站位于海榆中线西侧，已办理成品油零售经营许可证和危化证。      | 符合   |
| 2、在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CGN 加气母站。                                                                                                               | 《GB50156-2021》4.0.2   | 该站为三级汽车加油站。                        | 符合   |
| 3、城市建成区的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。                                                                                                     | 《GB50156-2021》4.0.3   | 靠近海榆中线                             | 符合   |
| 4、汽车加油加气加氢站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 4.0.4 规定。                                                             | 《GB50156-2021》4.0.4   | 见表 5.2.1-2。                        | 符合   |
| 5、架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区，架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。                                                                                        | 《GB50156-2021》4.0.12  | 无此类情况。                             | 符合   |
| 6、与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢用地范围。                                                                                                         | 《GB50156-2021》4.0.13  | 无此类情况。                             | 符合   |
| 7、汽车加油加气加氢站内设施之间的距离，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 5.0.13-1 和表 5.0.13-2 规定。                                                                | 《GB50156-2021》5.0.13  | 见表 5.2.1-3。                        | 符合   |
| 8、车辆入口和出口应分开设置。                                                                                                                                | 《GB50156-2021》5.0.1   | 车辆入口和出口是分开设置。                      | 符合   |
| 9、汽车加油加气加氢站的围墙设置应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定。                                                                                           | 《GB50156-2021》5.0.12  | 该站除面向车辆入口和出口道路外，西北面和东北面均为空地，西南面为山体 | 符合   |
| 10、作业区与辅助服务区之间应有界线标识。                                                                                                                          | 《GB50156-2021》5.0.3   | 符合要求。                              | 符合   |
| 11、加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。                                                                                                             | 《GB50156-2021》5.0.5   | 无此类情况。                             | 符合   |
| 12、站房的一部分位于加油作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过 300m <sup>2</sup> ，且该站房不得有明火设备。                                                                                | 《GB50156-2021》14.2.10 | 该站房没有明火设备。                         | 符合   |
| 13、当汽车加油站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第 4.0.4 条至第 4.0.8 条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息等设施内设置明火设备时，则应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。 | 《GB50156-2021》5.0.10  | 防火间距满足要求，该站不设经营性餐饮等场所。             | 符合   |
| 14、汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站内围墙和可用地界线。                                                                                                           | 《GB50156-2021》5.0.11  | 未超出。                               | 符合   |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| 15、站内的停车位和道路设计应符合下列要求：<br>1) 单车道或单车道停车位宽度不应小于 4m，<br>双车道或双车停车位宽度不应小于 6m。<br>2) 站内道路转弯半径应按行驶车辆确定，<br>且不宜小于 9m。<br>3) 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于 8%，且宜坡向站外。<br>4) 作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。                                                                          | 《GB50156-2021》5.0.2  | 设置 5 条车道其中有两条单车道、三条条双车道，单车道宽度 10.2m、10.5m，双车道 7.4m、7.5m、6.5m。 | 符合 |
| 16、汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚设计应符合下列规定：<br>1) 罩棚应采用非燃烧材料建造。<br>2) 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于 4.5m。进站口有限高措施，罩棚的净空高度不应小于限高高度。<br>3) 罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于 2m。<br>4) 罩棚设计应计算活荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009 的有关规定。<br>5) 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 的有关规定执行。 | 《GB50156-2021》14.2.2 | 罩棚为框架结构，净高为 6m。加油棚遮盖加油机的平面投影 4.1m。                            | 符合 |
| 17、加油岛的设计应符合下列规定：<br>1) 加油岛应高出停车位的地坪 0.15-0.2m。<br>2) 加油岛的宽度不应小于 1.2m。<br>3) 加油岛上的罩棚支柱距加油岛的端部，不应小于 0.6m。                                                                                                                                                | 《GB50156-2021》14.2.3 | 加油岛高出停车位的地坪 0.2m。加油岛的宽度为 1.6m，罩棚支柱距加油岛的端部 0.9m。               | 符合 |
| 18、作业区内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。                                                                                                                                                                                                         | 《GB50156-2021》14.2.1 | 站房为框架结构，二级耐火等级。                                               | 符合 |
| 19、汽车加油加气加氢站作业区内不得种植油性植物。                                                                                                                                                                                                                               | 《GB50156-2021》14.3.1 | 未种植油性植物。                                                      | 符合 |
| 20、站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第 14.2.10 条的规定。                                                                                                                                                                                                 | 《GB50156-2021》5.0.9  | 无此类情况。                                                        | 符合 |

表 5.2.1-2 汽油(柴油)工艺设备与站外建、构筑物的安全间距 (m)

| 序号 | 名 称                | 标准值 (m) 三级站 | 实测值 (m) | 结论 | 备注 |
|----|--------------------|-------------|---------|----|----|
| 1  | 埋地油罐距重要公共建筑物       | 35 (汽)      | /       | /  |    |
|    |                    | 25 (柴)      |         |    |    |
| 2  | 埋地油罐距民用建筑物 (一类保护物) | 11 (汽)      | /       | /  |    |
|    |                    | 6 (柴)       | /       | /  |    |
| 3  | 埋地油罐距民用建筑物 (二类保护物) | 8.5 (汽)     | /       | /  |    |
|    |                    | 6 (柴)       | /       | /  |    |
| 4  | 埋地油罐距民用建筑物 (三类保护物) | 7 (汽)       | /       | /  |    |
|    |                    | 6 (柴)       | /       | /  |    |
| 5  | 埋地油罐距明火或散发火花地点     | 12.5 (汽)    | /       | /  |    |
|    |                    | 10 (柴)      |         |    |    |

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站安全现状评价报告

|    |                                                                   |          |    |    |        |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------|----|----|--------|
| 6  | 埋地油罐距甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐                                       | 12.5 (汽) | /  | /  |        |
|    |                                                                   | 9 (柴)    | /  | /  | /      |
| 7  | 埋地油罐距丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于 50m <sup>3</sup> 的埋地甲、乙类液体储罐 | 10.5 (汽) | /  | /  | /      |
|    |                                                                   | 9 (柴)    | /  | /  | /      |
| 8  | 埋地油罐距室外变配电站                                                       | 12.5 (汽) | /  | /  |        |
|    |                                                                   | 12.5 (柴) | /  | /  |        |
| 9  | 埋地油罐距铁路、地上城市轨道交通线路                                                | 15.5 (汽) | /  | /  |        |
|    |                                                                   | 15 (柴)   | /  | /  |        |
| 10 | 埋地油罐距架空通信线                                                        | 5 (汽)    | /  | /  |        |
|    |                                                                   | 5 (柴)    | /  | /  |        |
| 11 | 埋地油罐距架空电力线 (无绝缘)                                                  | 6.5 (汽)  | 43 | 符合 | 西北面电力线 |
|    |                                                                   | 6.5 (柴)  | 46 |    |        |
| 12 | 埋地油罐距主干路                                                          | 5.5 (汽)  | 52 | 符合 | 海榆中线   |
|    |                                                                   | 3 (柴)    | 49 |    |        |
| 13 | 加油机距重要公共建筑物                                                       | 35 (汽)   | /  | /  |        |
|    |                                                                   | 25 (柴)   |    |    |        |
| 14 | 加油机距民用建筑物 (一类保护物)                                                 | 11 (汽)   | /  | /  |        |
|    |                                                                   | 6 (柴)    | /  | /  |        |
| 15 | 加油机距民用建筑物 (二类保护物)                                                 | 8.5 (汽)  | /  | /  |        |
|    |                                                                   | 6 (柴)    | /  | /  |        |
| 16 | 加油机距民用建筑物 (三类保护物)                                                 | 7 (汽)    | /  | /  |        |
|    |                                                                   | 6 (柴)    | /  |    |        |
| 17 | 加油机距明火或散发火花地点                                                     | 12.5 (汽) | /  | /  |        |
|    |                                                                   | 10 (柴)   |    |    |        |
| 18 | 加油机距甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐                                        | 12.5 (汽) | /  | /  |        |
|    |                                                                   | 9 (柴)    | /  | /  |        |
| 19 | 加油机距丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于 50m <sup>3</sup> 的埋地甲、乙类液体储罐  | 10.5 (汽) | /  | /  |        |
|    |                                                                   | 9 (柴)    | /  | /  |        |
| 20 | 加油机距室外变配电站                                                        | 12.5 (汽) | /  | /  |        |
|    |                                                                   | 12.5 (柴) | /  | /  |        |
| 21 | 加油机距铁路、地上城市轨道交通线路                                                 | 15.5 (汽) | /  | /  |        |
|    |                                                                   | 15 (柴)   | /  | /  |        |

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站安全现状评价报告

|    |                                                                                             |           |           |    |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|------------|
| 22 | 加油机距通信线                                                                                     | 5 (5)     | /         | /  |            |
| 23 | 加油机距架空电力线<br>(无绝缘)                                                                          | 6.5 (6.5) | 35.3 (36) | 符合 | 西南面<br>电力线 |
| 24 | 加油机距主干路                                                                                     | 5 (汽)     | 39        | 符合 | 海榆中<br>线   |
|    |                                                                                             | 3 (柴)     | 20        | 符合 |            |
| 25 | 通气管管口 (油气回收装<br>置) 距重要公共建筑物                                                                 | 35 (汽)    | /         | /  |            |
|    |                                                                                             | 25 (柴)    |           |    |            |
| 26 | 通气管管口 (油气回收装<br>置) 距民用建筑物 (一类保<br>护物)                                                       | 11 (汽)    | /         | /  |            |
|    |                                                                                             | 6 (柴)     | /         | /  |            |
| 27 | 通气管管口 (油气回收装<br>置) 距民用建筑物 (二类保<br>护物)                                                       | 8.5 (汽)   | /         | /  |            |
|    |                                                                                             | 6 (柴)     | /         | /  |            |
| 28 | 通气管管口 (油气回收装<br>置) 距民用建筑物 (三类保<br>护物)                                                       | 7 (汽)     | /         | /  |            |
|    |                                                                                             | 6 (柴)     | /         | /  |            |
| 29 | 通气管管口 (油气回收装<br>置) 距明火或散发火花地点                                                               | 12.5 (汽)  | /         | /  |            |
|    |                                                                                             | 10 (柴)    |           |    |            |
| 30 | 通气管管口 (油气回收装<br>置) 距甲、乙类物品生产厂<br>房、库房和甲、乙类液体储<br>罐                                          | 12.5 (汽)  | /         | /  |            |
|    |                                                                                             | 9 (柴)     | /         | /  |            |
| 31 | 通气管管口 (油气回收装<br>置) 距丙、丁、戊类物品生<br>产厂房、库房和丙类液体储<br>罐以及单罐容积不大于 50m <sup>3</sup><br>的埋地甲、乙类液体储罐 | 10.5 (汽)  | /         | /  |            |
|    |                                                                                             | 9 (柴)     | /         | /  |            |
| 32 | 通气管管口 (油气回收装<br>置) 距室外变配电站                                                                  | 12.5 (汽)  | /         | /  |            |
|    |                                                                                             | 12.5 (柴)  | /         | /  |            |
| 33 | 通气管管口 (油气回收装<br>置) 距铁路、地上城市轨道<br>线路                                                         | 15.5 (汽)  | /         | /  |            |
|    |                                                                                             | 15 (柴)    | /         | /  |            |
| 34 | 通气管管口 (油气回收装<br>置) 距通信线                                                                     | 5 (汽)     | /         | /  |            |
|    |                                                                                             | 5 (柴)     | /         | /  |            |
| 35 | 通气管管口 (油气回收装<br>置) 距架空电力线 (无绝缘)                                                             | 6.5 (汽)   | 445 (43)  | 符合 | 西北面<br>电力线 |
|    |                                                                                             | 6.5 (柴)   | 44.5      | /  |            |
| 36 | 通气管管口 (油气回收装<br>置) 距主干路                                                                     | 5 (汽)     | 58 (58)   | 符合 | 海榆中<br>线   |
|    |                                                                                             | 3 (柴)     | 58        |    |            |

备注: /和表中未列明的站外建构筑物表示在技术标准要求的安全间距范围内不存在相应的建构筑物。

表 5.2.1-3 站内设施之间的安全间距

| 检查项目                 |      | 标准值 (m)   | 实际值 (m)     | 检查结果 |
|----------------------|------|-----------|-------------|------|
| 汽（柴）油<br>埋地油罐        | 埋地油罐 | 0.5 (0.5) | 0.7 (0.7)   | 符合   |
|                      | 站房   | 4 (3)     | 26 (26)     | 符合   |
|                      | 配电间  | 4.5 (3)   | 34.3 (34.3) | 符合   |
|                      | 发电间  | 8 (6)     | 33.3 (33.3) | 符合   |
|                      | 围墙   | 2 (2)     | 6.2 (6.2)   | 符合   |
| 汽（柴）油<br>通气管口        | 站房   | 4 (3.5)   | 32 (32)     | 符合   |
|                      | 配电间  | 5 (3)     | 40.3 (40.3) | 符合   |
|                      | 发电间  | 8 (6)     | 39.3 (39.3) | 符合   |
|                      | 卸油点  | 3 (2)     | 11 (10.8)   | 符合   |
|                      | 围墙   | 2 (2)     | 4 (4)       | 符合   |
| 密闭卸油点<br>(有卸油口<br>箱) | 站房   | 5         | 20          | 符合   |
|                      | 配电间  | 4 (3)     | 28 (28)     | 符合   |
|                      | 发电间  | 8         | 27          | 符合   |
|                      | 围墙   | 1         | 4.7         | 符合   |
| 加油机                  | 站房   | 5 (4)     | 16.1 (16.1) | 符合   |
|                      | 配电间  | 6 (3)     | 24.4 (24.4) | 符合   |
|                      | 发电间  | 8 (6)     | 24.4 (24.4) | 符合   |
|                      | 围墙   | 3         | 15.9 (21.4) | 符合   |

小结：共检查 20 项，全部符合。琼中湾岭加油站的选址与总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

### 5.2.2 工艺设备设施安全评价

本节根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法规标准的相关要求，以检查表形式开展评价。

表 5.2.2 工艺设备设施安全检查表

| 检查内容                                                                                                                       | 依据                       | 检查记录                  | 检查结果 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------|
| 1、汽车加油站的储油油罐应采用卧式油罐。                                                                                                       | 《GB50156-2021》<br>6.1.2  | 采用卧式油罐。               | 符合   |
| 2、除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。                                                                       | 《GB50156-2021》<br>6.1.1  | 油罐埋地设置。               | 符合   |
| 3、埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。                                                                            | 《GB50156-2021》<br>6.1.14 | 油罐的人孔设有操作井。专用密闭井盖和井座。 | 符合   |
| 4、油罐应采用钢制人孔盖。                                                                                                              | 《GB50156-2021》<br>6.1.11 | 采用钢制人孔盖。              | 符合   |
| 5、油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于 0.5m，设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于 0.9m。钢制油罐的周围应回填中性砂子或细土，其厚度不应小于 0.3m。外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求。 | 《GB50156-2021》<br>6.1.12 | 罐定覆土厚度大于 0.9m。        | 符合   |
| 6、当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。                                                                                      | 《GB50156-2021》<br>6.1.13 | 符合要求。                 | 符合   |
| 7、油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量 90%，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量 95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置位于工作人员便于觉察的地点。                                 | 《GB50156-2021》<br>6.1.15 | 设液位仪报警装置。             | 符合   |
| 8、设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于 0.8L/h。                                           | 《GB50156-2021》<br>6.1.16 | 设液位仪和泄漏监测仪。           | 符合   |
| 9、装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油井口、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗漏措施。                                                                       | 《GB50156-2021》<br>6.5.4  | 有相应的防渗漏措施。            | 符合   |
| 10、与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》SH3022 的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。                                               | 《GB50156-2021》<br>6.1.17 | 符合要求。                 | 符合   |
| 11、汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统                                                                                   | 《GB50156-2021》<br>6.3.1  | 采用密闭卸油方式，设有卸油油气回收装置。  | 符合   |

表 5.2.2 工艺设备设施安全检查表

| 检查内容                                                                                                                                                                                                                                                        | 依据                      | 检查记录                                                    | 检查结果 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| 12、每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。                                                                                                                                                                                                                 | 《GB50156-2021》<br>6.3.2 | 具备。                                                     | 符合   |
| 13、卸油接口应装设快速接头及密封盖。                                                                                                                                                                                                                                         | 《GB50156-2021》<br>6.3.3 | 已经装设快速接头。                                               | 符合   |
| 14、加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定：<br>1)汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。<br>2)各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于 100mm。<br>3)卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速的连接管道上装设阀门和盖帽。                                                                                        | 《GB50156-2021》<br>6.3.4 | 按左述内容设置卸油油气回收系统，回收主管管径 80mm，符合 GB50156-2012(2014 版) 要求。 | 符合   |
| 15、加油油气回收系统的设计应符合下列规定：<br>1)应采用真空辅助式油气回收系统。<br>2)汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用 1 根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于 50mm。<br>3)加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。<br>4)加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为 1.0~1.2。<br>5)在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为 25mm 的球阀及丝堵。 | 《GB50156-2021》<br>6.3.7 | 具备。                                                     | 符合   |
| 16、加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。                                                                                                                                                                                            | 《GB50156-2021》<br>6.3.5 | 油罐装设潜油泵。                                                | 符合   |
| 17、油罐的各接合管应为金属材质，接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上，油罐的进油管，应向下伸至罐内距罐底 50mm~100 mm 处。进油立管底端应为 45° 斜管口或 T 形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口；罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底 150mm~200 mm。                                                                       | 《GB50156-2021》<br>6.3.8 | 各接合管为金属材质，设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，设在人孔盖上。          | 符合   |

表 5.2.2 工艺设备设施安全检查表

| 检查内容                                                                                                                                      | 依据                       | 检查记录                                      | 检查结果 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------|
| 18、油罐的人孔井内的管道及设备，应保证油罐的人孔盖的可拆装性。人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。                                                                           | 《GB50156-2021》<br>6.3.8  | 符合要求。                                     | 符合   |
| 19、汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管口高出地面高度不应小于 4m。沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面 2m 及以上。通气管口应设置阻火器。                                                    | 《GB50156-2021》<br>6.3.9  | 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置。通气管口高出地面 4m，通气管管口安装阻火器。   | 符合   |
| 20、通气管的公称直径不应小于 50mm。                                                                                                                     | 《GB50156-2021》<br>6.3.10 | 通气管的公称直径为 50mm。                           | 符合   |
| 21、当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为 2Kpa~3Kpa，工作负压宜为 1.5Kpa~2Kpa。                                                       | 《GB50156-2021》<br>6.3.11 | 采用油气回收系统，汽油通气管管口安装机械呼吸阀。                  | 符合   |
| 22、油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底 200mm 处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。                                                                 | 《GB50156-2021》<br>6.3.8  | 油罐的量油孔设带锁的量油帽。量油帽下部的接合管向下伸至罐内距罐底 200mm 处。 | 符合   |
| 23、地面敷设的工艺管道，应采用符合现行国家标准的无缝钢管。其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道。无缝钢管的公称壁厚不应小于 4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。 | 《GB50156-2021》<br>6.3.12 | 地面工艺管道采用无缝钢管，出油管采用双层复合管。埋地钢管采用焊接。         | 符合   |
| 24、油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于 $10^{-8} \Omega \cdot m$ ，表面电阻率应小于 $10^{10} \Omega$ ，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。                     | 《GB50156-2021》<br>6.3.13 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管采用内附金属丝（网）的橡胶软管。            | 符合   |
| 25、加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。                                                                                 | 《GB50156-2021》<br>6.3.14 | 工艺管道埋地敷设。                                 | 符合   |
| 26、卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐，卸油管道的坡度不应小于 2%，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，不应小于 1%。                                               | 《GB50156-2021》<br>6.3.15 | 坡向油罐                                      | 符合   |
| 27、埋地工艺管道的埋设深度不得小于 0.4m。敷设在混凝土场地或道                                                                                                        | 《GB50156-2021》<br>6.3.17 | 埋地敷设                                      | 符合   |

表 5.2.2 工艺设备设施安全检查表

| 检查内容                                                       | 依据                       | 检查记录                    | 检查结果 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------|
| 路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于 0.2m。管道周围应回填不小于 100mm 厚的中性沙子或细土。    |                          |                         |      |
| 28、工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物。与管沟、电缆沟和排水沟交叉时，应采取相应的防护措施。 | 《GB50156-2021》<br>6.3.18 | 工艺管道埋地敷设，未穿过站房等建、构筑物。   | 符合   |
| 29、埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447 的有关规定。   | 《GB50156-2021》<br>6.3.20 | 已做防腐处理。                 | 符合   |
| 30、加油站应采用加油油气回收系统。                                         | 《GB50156-2021》<br>6.3.6  | 已安装加油油气回收系统。            | 符合   |
| 31、加油机不得设在室内。                                              | 《GB50156-2021》<br>6.2.1  | 加油机设在罩棚底下。              | 符合   |
| 32、加油枪宜采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于 50L/min。                      | 《GB50156-2021》<br>6.2.2  | 采用自封式加油枪，流量为 5-50L/min。 | 符合   |
| 33、加油软管上宜设安全拉断阀。                                           | 《GB50156-2021》<br>6.2.3  | 加油软管上设安全拉断阀。            | 符合   |
| 34、以潜油泵供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞起火时，剪切阀应能自动关闭。          | 《GB50156-2021》<br>6.2.4  | 加油机底部的供油管道上已设剪切阀。       | 符合   |
| 35、采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。              | 《GB50156-2021》<br>6.2.5  | 已设置颜色标识。                | 符合   |

小结：共检查 35 项，全部符合。琼中湾岭加油站的工艺设备设施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

### 5.2.3 公辅工程安全评价

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律法规和技术标准规范的相关要求，以检查表形式展开评价。

表 5.2.3 公辅工程安全检查表

| 序号 | 检查内容                                                                                                                                                                                                                                                   | 依据                                      | 检查记录                                                                 | 检查结果 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 一  | 消防设施及给排水                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                      |      |
| 1  | 1 灭火设施的设置，应符合下规定：<br>1) 每 2 台加油机应设置不少于 2 只 5 kg 手提式干粉灭火器或 1 只 5 kg 手提式干粉灭火器和 1 只 6L 泡沫灭火器；加油机不足 2 台时按 2 台计算；<br>2) 地下储罐应设置 35 kg 推车式干粉灭火器 1 个。当两种介质油罐之间距离超过 15m 时，应分别设置；<br>3) 一、二级站应配置灭火毯 5 块、沙子 2m <sup>3</sup> 。三级加油站配灭火毯不少于 2 块、沙子 2m <sup>3</sup> | 《GB50156-2021》<br>第 12.1.1 条            | 加油现场的 5kg 手提式干粉灭火器有 8 具，4kg 手提式干粉灭火器有 4 具，灭火毯 5 块，沙子 2m <sup>3</sup> | 符合   |
| 2  | 其余建筑的灭火器配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定。                                                                                                                                                                                                                 | 《GB50156-2021》第 12.1.2 条                | 站房、配电间、发电间、值班室已配置相应的灭火器。                                             | 符合   |
| 3  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。                                                                                                                                                                                                                         | 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005<br>第 5.1.1 条 | 置于明显位置。                                                              | 符合   |
| 4  | 排水应符合下列规定：<br>1) 站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排出站外时，应在排出围墙之前，应设置水封装置；<br>2) 排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井。水封井的水封高度不应小于 0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于 0.25m。                                                                                                          | 《GB50156-2021》<br>第 10.3.2 条            | 雨水散排。在站前绿化带设隔油池（水封井）。                                                | 符合   |
| 5  | 3) 不应采用暗沟排水。                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 无暗沟排水                                                                | 符合   |
| 二  | 供配电                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                      |      |
| 6  | 供电负荷等级可为三级。信息系统应设不间断供电电源。                                                                                                                                                                                                                              | 《GB50156-2021》<br>第 13.1.1 条            | 安装了不间断电源。                                                            | 符合   |
| 7  | 供电电源，宜采用 380/220V 外接电源。                                                                                                                                                                                                                                | 《GB50156-2021》<br>第 13.1.2 条            | 380/220V 电源。                                                         | 符合   |
| 8  | 汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG 泵房、压缩机间等处均应设事故照明，连续供电时间不少于 90 分钟。                                                                                                                                                                                            | 《GB50156-2021》<br>第 13.1.3 条            | 已设置。                                                                 | 符合   |

# 中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站安全现状评价报告

|    |                                                                                                                  |                               |                      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----|
| 9  | 电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。                                                                                  | 《GB50156-2021》<br>第 13.1.5 条  | 电缆直埋敷设。              | 符合 |
| 10 | 当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG 和 CNG 管道以及热力管道敷设在同一沟内。                                            | 《GB50156-2021》<br>第 13.1.6 条  | 未采用电缆沟敷设。            | 符合 |
| 11 | 爆炸危险区域内的电气设备设等应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的规定。                                                                | 《GB50156-2021》<br>第 11.1.7 条  | 有液位仪防爆接线盒。           | 符合 |
| 12 | 汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于 IP44 级的节能型照明灯具。                                     | 《GB50156-2021》<br>第 13.1.8 条  | 罩棚顶设置 IP55 型照明灯。     | 符合 |
| 三  | 防雷防静电                                                                                                            |                               |                      |    |
| 14 | 钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。                                                                                          | 《GB50156-2021》<br>第 13.2.1 条  | 每个油罐两个接地点            | 符合 |
| 15 | 加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于 $4\Omega$ 。                                           | 《GB50156-2021》<br>第 13.2.2 条  | 采用共用接地装置。接地电阻值经检测合格。 | 符合 |
| 16 | 埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。                                                                                       | 《GB50156-2021》<br>第 13.2.4 条  | 已做电气连接并接地。           | 符合 |
| 17 | 当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带(网)保护。                                                                        | 《GB50156-2021》<br>第 13.2.6 条  | 安装了避雷网。              | 符合 |
| 18 | 信息系统应采用铠装电线或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。                                                                      | 《GB50156-2021》<br>第 13.2.7 条  | 穿钢管配线并接地。            | 符合 |
| 19 | 信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。                                                                | 《GB50156-2021》<br>第 13.2.8 条  | 已安装。                 | 符合 |
| 20 | 380/220V 供电系统宜采用 TN-S 系统，当外电源为 380V 时，可采用 TN-C-S 系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 | 《GB50156-2021》<br>第 13.2.9 条  | 已经安装过电压(电涌)保护器。      | 符合 |
| 21 | 地上或管沟敷设的油品管道、LPG 管道、LNG 管道和 CNG 管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，其接地电阻不应大于 $30\Omega$ 。                             | 《GB50156-2021》<br>第 13.2.10 条 | 已设置并检测合格。            | 符合 |

|    |                                                                                  |                               |                          |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----|
| 22 | 油罐车卸车场地，应设罐车卸车临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。                             | 《GB50156-2021》<br>第 13.2.11 条 | 已安装并与卸油口距离符合要求。          | 符合 |
| 23 | 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应采用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时，在非腐蚀环境下可不跨接。                 | 《GB50156-2021》<br>第 13.2.12 条 | 已经跨接。                    | 符合 |
| 四  | 其它                                                                               |                               |                          |    |
| 24 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店组成，站房可设非明火设备。                                    | 《GB50156-2021》<br>第 14.2.9 条  | 由办公室、便利店、财务室、发配电间和卫生间组成。 | 符合 |
| 25 | 靠近岛端部的加油机的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于 100mm，高度不应小于 0.5m，并应设置牢固。 | 《GB50156-2021》<br>第 14.2.3 条  | 已设置防撞柱。高度 1.1 m。         | 符合 |
| 26 | 工作中所使用的绝缘安全工器具应满足附录 E 的要求。                                                       | 电业安全工作规程(电力线路部分)6.1.2         | 配电柜前铺设绝缘胶垫               | 符合 |
| 27 | 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵的电源。紧急切断系统应具有失效保护功能。                        | 《GB50156-2021》<br>第 13.5.1 条  | 已安装                      | 符合 |

小结：共检查 27 项，27 项符合。琼中湾岭加油站的公辅工程符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

#### 5.2.4 安全生产管理评价

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《生产经营单位安全培训规定》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律法规标准规范的相关要求，以检查表形式展开评价。

表 5.2.4 安全生产管理安全检查表

| 检查内容                                                                                                                                                                                                                                                                              | 依据                    | 检查记录                                   | 检查结果 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------|
| 1、企业营业执照或企业名称核准通知书。                                                                                                                                                                                                                                                               | 《危险化学品经营许可证管理办法》第 6 条 | 有企业营业执照（见附件）。                          | 符合   |
| 2、按规定开展防雷检测。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 《中华人民共和国安全生产法》第 36 条  | 有防雷检测合格证（见附件）。                         | 符合   |
| 3、应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。                                                                                                                                                                                                                                                     | 《中华人民共和国安全生产法》第 24 条  | 成立了 HSE 管理小组，配备了安全生产管理员。               | 符合   |
| 4、生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。<br>生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。                                                                                                                                                                             | 《中华人民共和国安全生产法》第 22 条  | 制定了岗位安全生产责任制。                          | 符合   |
| 5、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：<br>（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；<br>（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；<br>（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；<br>（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；<br>（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；<br>（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；<br>（七）及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生产法》第 21 条  | 建立、健全本单位安全生产责任制；制定了比较健全的安全生产规章制度和操作规程。 | 符合   |
| 6、危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。                                                                                                                                                                                                                           | 《危险化学品安全管理条例》第 70 条   | 制定了生产安全事故应急预案，并进行应急预案的演练。              | 符合   |
| 7、危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。                                                                                                                                                                             | 《中华人民共和国安全生产法》第 27 条  | 主要负责人和安全生产管理人员经培训考核，取得安全合格证。           | 符合   |
| 8、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 48 学时，每年再培训时间不得少于 16 学时。                                                                                                                                                                                               | 《生产经营单位安全培训规定》第 9 条   | 主要负责人和安全生产管理人员按规定参加了继续教育。              | 符合   |

表 5.2.4 安全生产管理安全检查表

| 检查内容                                                                                                           | 依据                            | 检查记录                      | 检查结果 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------|
| 9、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后方能安排上岗作业。 | 《生产经营单位安全培训规定》第 11 条          | 其他从业人员经过加油站内部培训。          | 符合   |
| 10、生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。                                                               | 《中华人民共和国安全生产法》第 35 条          | 加油现场、卸油区、油罐区设置了明显的安全警示标志。 | 符合   |
| 11、生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。                                                  | 《中华人民共和国安全生产法》第 36 条          | 正常运行。                     | 符合   |
| 12、属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。                                                                         | 《中华人民共和国安全生产法》第 51 条          | 已经购买安全生产责任险。              | 符合   |
| 13、从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。                                             | 《中华人民共和国安全生产法》第 57 条          | 现场检查时，无违章操作。              | 符合   |
| 14、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。                           | 《生产经营单位生产安全事故应急预案管理办法》第 33 条。 | 已经开展应急演练。                 | 符合   |

小结：共检查 14 项，14 项符合。琼中湾岭加油站安全生产管理符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》和《生产经营单位安全培训规定》等法律法规的要求。

### 5.3 重大事故隐患情况分析

根据《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121 号）制定检查表，对该加油站是否存在重大安全隐患项进行评价，评价结果见下表 5.3。

表 5.3 重大事故隐患安全检查表

| 序号 | 项目和内容                                                                            | 检查情况记录                          | 检查结果 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| 1  | 一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。                                            | 负责人雷晓伟，站经理郑光富，安全管理员林娟均取证且在有效期内。 | 符合   |
| 2  | 二、特种作业人员未持证上岗。                                                                   | 站内无特种作业人员                       | 符合   |
| 3  | 三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。                                         | 安全距离符合 GB 50156-2021 的要求        | 符合   |
| 4  | 四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。                    | 不涉及重点监管危险化工工艺                   | 符合   |
| 5  | 五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 不构成重大危险源                        | 符合   |
| 6  | 六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。                                                         | 不涉及液化烃储罐                        | 符合   |
| 7  | 七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。                                         | 不涉及液化气体充装                       | 符合   |
| 8  | 八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。                                    | 不涉及剧毒气体及硫化氢气体管道                 | 符合   |
| 9  | 九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。                                                       | 架空电力线未穿越生产区，且距离符合国家标准要求         | 符合   |
| 10 | 十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。                                                        | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司（石化甲级）设计       | 符合   |
| 11 | 十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。                                                    | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备      | 符合   |
| 12 | 十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。                        | 按照国家标准安装使用防爆电气设备。               | 符合   |
| 13 | 十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。                                      | 不涉及控制室或机柜间                      | 符合   |
| 14 | 十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。                                       | 配备 UPS 电源、柴油发电机                 | 符合   |

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站安全现状评价报告

| 序号 | 项目和内容                                                                                                                 | 检查情况记录                                      | 检查结果 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| 15 | 十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。                                                                                                 | 不涉及使用安全阀、爆破片等安全附件。                          | 符合   |
| 16 | 十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。                                                                          | 建立了与岗位相匹配的全员安全生产责任制，制定了并有效实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合   |
| 17 | 十七、未制定操作规程和工艺控制指标。                                                                                                    | 制定了操作规程。                                    | 符合   |
| 18 | 十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。                                                                             | 制定了特殊危险作业管理制度并有效执行。                         | 符合   |
| 19 | 十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及生产工艺过程                                   | 符合   |
| 20 | 二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。                                                                        | 现场未发现超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存               | 符合   |

评价结论：根据上表所述，该加油站未发现重大隐患。

## 6 安全对策措施建议

### 6.1 安全对策措施建议

(1) 加强学习法律法规和技术标准规范，及时将新的要求转化成安全生产管理制度。

(2) 持续做好安全风险分级管控和隐患排查治理工作，消除事故隐患。

(3) 不可随意改变平面布局，确需改变时应遵守相关法律法规和技术标准的规定，持续做好设备设施的日常检查、维护保养、定期检验检测工作。

(4) 将现有 HSE 管理体系与安全生产标准化工作有机结合，促进安全生产工作效果。

(5) 严禁携带火种进入罐区，在油罐进行清洗和维修时，要做好可燃气体的检测工作，并严格执行动火制度，加强监控。

(6) 加强对卸油的安全管理，油罐卸油时应设置警戒线、专人监护。

(7) 加油现场的手提式干粉灭火器定期检查、维护保养。

(8) 定期做好站内油气回收处理装置、液位仪、油品泄漏监测仪的检查和危化保养。

(9) 注意周边山坡林地火灾、架空电力线倒塌、站前道路交通事故。一旦发现有影响到本站安全的行为和险情，应采取相应措施。注意防范暴雨季节周边山体和防护堤滑坡。

(10) 持续做好员工安全生产教育培训工作和应急演练，不断提高员工安全生产工作能力和应急处置能力。

## 7、安全评价结论

### 7.1 主要危险有害因素评价结果

(1) 中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站为三级站，主要危险物质为汽油和柴油，火灾类别为甲类。

(2) 中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站在经营过程中存在火灾、爆炸、车辆伤害、触电、中毒与窒息、机械伤害、高处坠落等危险有害因素。此外还存在台风、暴雨、地震、滑坡、坍塌、雷电危害等危险有害因素。其中火灾、爆炸为主要危险，应重点防范。

### 7.2 评价结果

通过安全检查表法和危险度评价法分别对该站各评价单元进行了定性、定量评价，评价结果如下：

(1) 选址与总平面布置单元共检查 20 项，全部符合技术标准要求。中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站站内工艺设备设施与站外建构筑物间的安全间距、站内设施之间的安全间距都满足技术标准要求。

(2) 工艺设备设施单元共检查 35 项，全部符合技术标准要求。中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站采用的工艺设备设施安全可靠。

(3) 公辅工程单元共检查 27 项，全部符合技术标准要求。中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站供配电、消防器材及给排水设施能满足实际经营需要和技术标准的要求。

(4) 安全生产管理单元共检查 14 项，全部符合法律法规的要求。中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站能满足安全生产相关法律法规要求。

(5) 通过危险度评价法对油罐区、加油区、卸油区进行危险度评价，油罐区属于中度危险，其他区域属于低度危险。

(6) 该站不存在危险化学品重大危险源，汽油属于重点监管危险化学品和特别管控化学品。

### 7.3 潜在的危险、有害因素在采取措施后得到控制及受控的程度

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站存在的危险有害因素采取了本报告提出的安全对策措施，加强安全管理工作，做好日常安全管理、安全检查，严格执行安全生产规章制度和操作规程，杜绝三违，加强设备设施的检测检验工作，保证安全设施的完好，则其存在的危险有害因素可相对减少，即使发生事故，也会将事故损失降低到最低。

### 7.4 评价结论

综合上述：中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站符合国家安全生产有关法律、法规、标准、规范的要求，工艺设备设施安全可靠，安全风险可控，风险程度可接受，具备危险化学品经营的安全条件。

## 8 附件：

- 8.1 评价委托书
- 8.2 营业执照
- 8.3 危险化学品经营许可证
- 8.4 成品油零售经营批准证书
- 8.5 不动产证
- 8.6 防雷检测合格证
- 8.7 主要负责人和安全生产管理人员资格证
- 8.8 油罐校准证书
- 8.9 安全生产责任险保单
- 8.10 应急预案备案登记表
- 8.11 周边环境现状照片
- 8.12 评价人员现场勘验照片
- 8.13 演练记录
- 8.14 管理制度、操作规程和应急预案目录
- 8.15 消防验收意见书
- 8.16 油气回收检测报告
- 8.17 总平面布置图

## 8.1 评价委托书

### 评 价 委 托 书

南昌安达安全技术咨询有限公司：

根据《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》等有关法律法规要求，兹委托贵公司对中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站进行安全现状评价。

我司承诺所提供的相关资料真实、有效、合法，并对其真实性、有效性、合法性负责。

特此委托。

委托单位（盖章）：



年 月 日



8.3 危险化学品经营许可证

|                                                                                     |                                      |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>危险化学品经营许可证</b><br/>(副本)</p>    | <p>证书编号：琼 危化经字[ 2020 1 037 号</p> <p>发证机关：海南省应急管理厅</p> <p>2020 年 04 月 09 日</p> |
| <p>企业名称：中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站</p>                                                      | <p>企业住所：海南省琼中县湾岭镇乌石墟富安宾馆南面约150米处</p> | <p>企业法定代表人：雷晓伟</p>                                                            |
| <p>经营方式：不带储存设施经营<br/>(带储存场所经营)</p>                                                  | <p>许可范围：汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]※</p>         | <p>有效期至 2020 年 01 月 20 日</p> <p>有效期至 2023 年 01 月 19 日</p> <p>有效期延续至 年 月 日</p> |

国家安全生产监督管理局监制

8.4 成品油零售经营批准证书



8.5 不动产证

|                               |                                                                                                                             |                                                      |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 琼( 2019 ) 琼中县 不动产权第 0001366 号 |                                                                                                                             | 附 记                                                  |  |
| 权利人                           | 中石油海南销售有限公司                                                                                                                 | 换发(原《不动产权证书》证书编号: 琼 (2019) 琼中0001117号于2019年5月27日取得)。 |  |
| 共有情况                          | 单独所有                                                                                                                        |                                                      |  |
| 坐落                            | 琼中县湾岭镇乌石墟富安宾馆南面约150米处 (中石油加油站房)                                                                                             |                                                      |  |
| 不动产单元号                        | 469036101004GB000066F00010001                                                                                               |                                                      |  |
| 权利类型                          | 国有建设用地使用权/房屋所有权                                                                                                             |                                                      |  |
| 权利性质                          | 出让/其它                                                                                                                       |                                                      |  |
| 用途                            | 商服用地/经营                                                                                                                     | 权 利 其 他 状 况                                          |  |
| 面积                            | 共有宗地面积: 2300平方米/房屋建筑面积: 360.18平方米                                                                                           |                                                      |  |
| 使用期限                          | 国有建设用地使用权起至2051年07月10日止                                                                                                     |                                                      |  |
|                               | 独用土地使用权面积: 2300平方米, 分摊土地使用权面积: 0平方米<br>房屋结构: 钢筋混凝土结构<br>专有建筑面积: 360.18平方米, 分摊建筑面积: 0平方米<br>房屋总层数: 2层<br>房屋竣工时间: 2013年12月28日 |                                                      |  |

## 8.6 防雷检测合格证

档案号: 祥云雷检[2022]DJ08152 号

**防雷(静电)装置合格证**

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站: 你单位 罐区、加油站

经 2022 年 09 月 13 日检测, 特发此证。

防雷(静电)装置性能合格, 有效期至 2023 年 03 月 12 日。

发证单位(盖章) 2022 年 09 月 13 日

南昌安达安全技术咨询有限公司

8.7 主要负责人和安全管理人員安全合格证



# 全国安全生产资格证书查询

最新证书信息

企业主要负责人

|      |           |         |            |
|------|-----------|---------|------------|
| 姓名   | 雷晓伟       | 初领日期    | 2019-12-28 |
| 性别   | 男         | 应复审日期   | 2022-12-27 |
| 资格类型 | 主要负责人     | 有效期开始时间 | 2019-12-28 |
| 单位类型 | 危险化学品经营单位 | 有效期结束时间 | 2022-12-27 |
| 发证机关 | 海南省应急管理厅  |         |            |



## 全国安全生产资格证书查询

### 历史数据

#### 企业主要负责人

|      |           |         |            |
|------|-----------|---------|------------|
| 姓名   | 郑光富       | 初领日期    | 2019-10-08 |
| 性别   | 男         | 应复审日期   | 2022-10-07 |
| 资格类型 | 主要负责人     | 有效期开始时间 | 2019-10-08 |
| 单位类型 | 危险化学品经营单位 | 有效期结束时间 | 2022-10-07 |
| 发证机关 | 海南省应急管理厅  |         |            |



## 全国安全生产资格证书查询

### 最新证书信息

#### 安全生产管理人员

|      |           |         |            |
|------|-----------|---------|------------|
| 姓名   | 林娟        | 初领日期    | 2016-9-27  |
| 性别   | 女         | 应复审日期   | 2022-11-27 |
| 资格类型 | 安全生产管理人员  | 有效期开始时间 | 2019-11-28 |
| 单位类型 | 危险化学品经营单位 | 有效期结束时间 | 2022-11-27 |
| 发证机关 | 海南省应急管理厅  |         |            |



海南省应急管理厅

Department of Emergency Management of Hainan Province

简 繁 语言 图标

请输入关键词搜索



首页 | 机构介绍 | 要闻动态 | 信息公开 | 解读回应 | 政务服务 | 互动交流 | 数据开放

首页 > 信息公开 > 公示公告

## 关于“三项岗位”人员考试延期复审（换证）的通知

2022-09-23 18:28

来源：海南省应急管理厅

【字体：大 中 小】 打印



各市、县应急管理局、综合执法局，儋州（洋浦）行政审批服务局，各培训机构、考试点，全省“三项岗位”人员用人单位：

8月以来，全省各安全生产培训机构、考试点根据疫情防控要求，全部暂停“三项岗位”人员（特种作业人员、高危行业主要负责人和安全生产管理人员）培训和考试，影响了特种作业人员操作证按时复审、安全生产知识和管理能力考核合格证按时换证。

经研究决定，凡在我省2022年7月至10月内到期未复审的特种作业人员操作证，以及到期未换证的安全生产知识和管理能力考核合格证，有效期延长至2022年12月31日。如有特殊情况，个别市县可根据疫情情况顺延。

海南省应急管理厅

2022年9月23日

8.8 油罐校准证书

广东省茂名市质量计量监督检测所  
GUANGDONG MAOMING SUPERVISION & INSPECTION  
INSTITUTE OF QUALITY AND METROLOGY

ilac-MRA CNAS  
CNAS L3414

检定证书  
VERIFICATION CERTIFICATE

证书编号 LBW20190100 第 1 页, 共 3 页  
Certificate No. Page of

委托方 中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站  
Client

委托方地址  
Add. of Client

计量器具名称 卧式金属罐  
Name of Instrument

型号规格 28.350m<sup>3</sup>  
Type/Specification

制造单位  
Manufacturer

出厂编号 1#  
Serial No.

接收日期 2019年5月17日  
Date of Receipt

检定依据 JJG266-1996《卧式金属罐容量》  
Verification Regulation

检定结论 准予作计量罐使用  
Conclusion

批准人  
Approved by

核验员  
Checked by

检定员  
Verified by

(证书专用章)  
Stamp

检定日期 2019 年 5 月 17 日  
Date of Verification Y M D

有效期至 2023 年 5 月 16 日  
Valid until Y M D

计量检定机构授权证书号: (粤)法计(2004)01012  
Authorization Certificate No.

地址: 茂名市高水路鲤鱼岭6号大院  
Add: No.6 Courtyard, Lijyu Mountain, Gaoshui Road, Maoming

电话: (0668)2796389  
Telephone

邮编: 525000  
Post Code

传真: (0668)2796369  
Fax

电子邮件: mm2796321@21cn.com  
Email

# 广东省茂名市质量计量监督检测所

GUANGDONG MAOMING SUPERVISION & INSPECTION  
INSTITUTE OF QUALITY AND METROLOGY

证书编号 LB20190100  
Certificate No:

原始记录号 20190100  
Record No:

第 3 页, 共 3 页  
Page of

总 容 积:  $28.350 \text{ m}^3$

总不确定度:  $0.4\%$  ( $K=2$ )

说明:

1. 附容量表共 2 页

2. 本容量表所示为  $20^\circ\text{C}$  时的容量, 在  $t^\circ\text{C}$  使用时, 可按下式进行换算:

$$V_t = V_{20} [1 + \beta (t - 20)]$$

式中  $V_t$ — $t^\circ\text{C}$  时的容量,  $\text{m}^3$ ;

$V_{20}$ ——容量表所示的容量,  $\text{m}^3$ ;

$t_{20}$ ——罐壁平均温度,  $^\circ\text{C}$ ;

$\beta$ ——罐材料的体胀系数,  $1/^\circ\text{C}$ 。

3. 罐壁温度  $t_i$  可由下式计算:

$$t_i = (3t_l + t_a)/4$$

式中:  $t_i$ ——罐壁温度,  $^\circ\text{C}$ ;

$t_l$ ——液体温度,  $^\circ\text{C}$ ;

$t_a$ ——液体温度,  $^\circ\text{C}$ ;

对于带有绝热层壳壁的油罐 (保温罐), 可采用  $t_i = t_l$ 。

4. 罐大修或严重变形后须申请复检。

5. 罐充装容量 (装液安全高度) 由使用单位自行决定。

# 中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站安全现状评价报告

卧式罐容积表

单位：中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站

罐号：1#

油品：95#

| 高 度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) | 高 度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) | 高 度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) | 高 度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) | 高 度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) | 高 度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 0           | 0          | 37          | 3013       | 74          | 8017       | 111         | 13850      | 148         | 19753      | 185         | 25000      |
| 1           | 56         | 38          | 3129       | 75          | 8168       | 112         | 14011      | 149         | 19911      | 186         | 25125      |
| 2           | 113        | 39          | 3245       | 76          | 8320       | 113         | 14173      | 150         | 20062      | 187         | 25250      |
| 3           | 169        | 40          | 3362       | 77          | 8471       | 114         | 14334      | 151         | 20214      | 188         | 25374      |
| 4           | 225        | 41          | 3484       | 78          | 8623       | 115         | 14495      | 152         | 20365      | 189         | 25496      |
| 5           | 281        | 42          | 3606       | 79          | 8774       | 116         | 14656      | 153         | 20517      | 190         | 25618      |
| 6           | 338        | 43          | 3728       | 80          | 8928       | 117         | 14818      | 154         | 20668      | 191         | 25740      |
| 7           | 394        | 44          | 3850       | 81          | 9084       | 118         | 14979      | 155         | 20820      | 192         | 25861      |
| 8           | 450        | 45          | 3978       | 82          | 9241       | 119         | 15140      | 156         | 20971      | 193         | 25975      |
| 9           | 507        | 46          | 4106       | 83          | 9395       | 120         | 15302      | 157         | 21123      | 194         | 26089      |
| 10          | 563        | 47          | 4235       | 84          | 9547       | 121         | 15463      | 158         | 21274      | 195         | 26202      |
| 11          | 619        | 48          | 4363       | 85          | 9698       | 122         | 15624      | 159         | 21424      | 196         | 26316      |
| 12          | 676        | 49          | 4495       | 86          | 9850       | 123         | 15785      | 160         | 21571      | 197         | 26426      |
| 13          | 732        | 50          | 4626       | 87          | 10011      | 124         | 15947      | 161         | 21718      | 198         | 26535      |
| 14          | 788        | 51          | 4758       | 88          | 10173      | 125         | 16108      | 162         | 21864      | 199         | 26643      |
| 15          | 844        | 52          | 4891       | 89          | 10334      | 126         | 16269      | 163         | 22007      | 200         | 26752      |
| 16          | 926        | 53          | 5026       | 90          | 10491      | 127         | 16431      | 164         | 22150      | 201         | 26860      |
| 17          | 1011       | 54          | 5161       | 91          | 10647      | 128         | 16592      | 165         | 22293      | 202         | 26962      |
| 18          | 1096       | 55          | 5296       | 92          | 10803      | 129         | 16753      | 166         | 22436      | 203         | 27064      |
| 19          | 1181       | 56          | 5431       | 93          | 10959      | 130         | 16913      | 167         | 22579      | 204         | 27166      |
| 20          | 1265       | 57          | 5566       | 94          | 11116      | 131         | 17069      | 168         | 22721      | 205         | 27268      |
| 21          | 1350       | 58          | 5701       | 95          | 11272      | 132         | 17225      | 169         | 22864      | 206         | 27369      |
| 22          | 1444       | 59          | 5836       | 96          | 11431      | 133         | 17382      | 170         | 23003      | 207         | 27463      |
| 23          | 1539       | 60          | 5979       | 97          | 11592      | 134         | 17544      | 171         | 23142      | 208         | 27558      |
| 24          | 1633       | 61          | 6121       | 98          | 11753      | 135         | 17705      | 172         | 23281      | 209         | 27652      |
| 25          | 1727       | 62          | 6264       | 99          | 11915      | 136         | 17866      | 173         | 23419      | 210         | 27746      |
| 26          | 1822       | 63          | 6407       | 100         | 12076      | 137         | 18022      | 174         | 23558      | 211         | 27841      |
| 27          | 1923       | 64          | 6550       | 101         | 12237      | 138         | 18178      | 175         | 23697      | 212         | 27924      |
| 28          | 2027       | 65          | 6693       | 102         | 12398      | 139         | 18334      | 176         | 23836      | 213         | 28006      |
| 29          | 2131       | 66          | 6836       | 103         | 12560      | 140         | 18491      | 177         | 23968      | 214         | 28088      |
| 30          | 2235       | 67          | 6982       | 104         | 12721      | 141         | 18647      | 178         | 24100      | 215         | 28170      |
| 31          | 2340       | 68          | 7129       | 105         | 12882      | 142         | 18803      | 179         | 24232      | 216         | 28252      |
| 32          | 2450       | 69          | 7276       | 106         | 13044      | 143         | 18959      | 180         | 24363      | 217         | 28334      |
| 33          | 2561       | 70          | 7424       | 107         | 13205      | 144         | 19116      | 181         | 24491      | 218         | 28350      |
| 34          | 2672       | 71          | 7571       | 108         | 13366      | 145         | 19272      | 182         | 24619      |             |            |
| 35          | 2783       | 72          | 7718       | 109         | 13527      | 146         | 19431      | 183         | 24747      |             |            |
| 36          | 2897       | 73          | 7865       | 110         | 13689      | 147         | 19592      | 184         | 24875      |             |            |

检定机构：广东省茂名市质量计量监督检测所

检定日期：2019年5月17日

有效期至：2023年5月16日

|                                                            |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 广东省茂名市质量计量监督检测所                                            |  |  |  |  |  |
| GUANGDONG MAOMING SUPERVISION & INSPECTION                 |  |                                                                                    |  | CNAS L3414                                                                          |  |
| INSTITUTE OF QUALITY AND METROLOGY                         |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 检定证书                                                       |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| VERIFICATION CERTIFICATE                                   |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 证书编号                                                       |  | LBW20190101                                                                        |  | 第 1 页, 共 3 页                                                                        |  |
| Certificate No.                                            |  |                                                                                    |  | Page of                                                                             |  |
| 委托方                                                        |  | 中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站                                                                 |  |                                                                                     |  |
| Client                                                     |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 委托方地址                                                      |  | —                                                                                  |  |                                                                                     |  |
| Add. of Client                                             |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 计量器具名称                                                     |  | 卧式金属罐                                                                              |  |                                                                                     |  |
| Name of Instrument                                         |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 型号规格                                                       |  | 28.580m <sup>3</sup>                                                               |  |                                                                                     |  |
| Type/Specification                                         |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 制造单位                                                       |  | —                                                                                  |  |                                                                                     |  |
| Manufacturer                                               |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 出厂编号                                                       |  | 2 #                                                                                |  |                                                                                     |  |
| Serial No.                                                 |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 接收日期                                                       |  | 2019年5月17日                                                                         |  |                                                                                     |  |
| Date of Receipt                                            |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 检定依据                                                       |  | JJG266-1996《卧式金属罐容量》                                                               |  |                                                                                     |  |
| Verification Regulation                                    |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 检定结论                                                       |  | 准予作计量罐使用                                                                           |  |                                                                                     |  |
| Conclusion                                                 |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 批准人                                                        |  | [Signature]                                                                        |  |                                                                                     |  |
| Approved by                                                |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 核验员                                                        |  | [Signature]                                                                        |  |                                                                                     |  |
| Checked by                                                 |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 检定员                                                        |  | [Signature]                                                                        |  |                                                                                     |  |
| Verified by                                                |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| (证书专用章)                                                    |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| Stamp                                                      |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| 检定日期                                                       |  | 2019 年 5 月 17 日                                                                    |  |                                                                                     |  |
| Date of Verification                                       |  | Y M D                                                                              |  |                                                                                     |  |
| 有效期至                                                       |  | 2023 年 5 月 16 日                                                                    |  |                                                                                     |  |
| Valid until                                                |  | Y M D                                                                              |  |                                                                                     |  |
| 计量检定机构授权证书号: (粤)法计(2004)01012                              |  | 电话: (0668)2796369                                                                  |  |                                                                                     |  |
| Authorization Certificate No.                              |  | Telephone                                                                          |  |                                                                                     |  |
| 地址: 茂名市高水路鲤鱼岭6号大院                                          |  | 邮编: 525000                                                                         |  |                                                                                     |  |
| Add: No.6 Courtyard, Lijyu Mountain, Gaoshui Road, Maoming |  | Post Code                                                                          |  |                                                                                     |  |
| 传真: (0668)2796369                                          |  | 电子邮件: num2796321@21cn.com                                                          |  |                                                                                     |  |
| Fax                                                        |  | Email                                                                              |  |                                                                                     |  |

广东省茂名市质量计量监督检测所

GUANGDONG MAOMING SUPERVISION & INSPECTION  
INSTITUTE OF QUALITY AND METROLOGY

证书编号 LBW20190101  
Certificate No.:

原始记录号 20190101  
Record No.:

第 3 页, 共 3 页  
Page of

总 容 积:  $28.580\text{m}^3$   
总不确定度:  $0.4\%$  ( $K=2$ )

说明:

1. 附容量表共 2 页

2. 本容量表所示为 $20^\circ\text{C}$ 时的容量, 在 $t^\circ\text{C}$ 使用时, 可按下式进行换算:

$$V_t = V_{20}[1 + \beta(t_t - 20)]$$

式中 $V_t$ — $t^\circ\text{C}$ 时的容量,  $\text{m}^3$ ;

$V_{20}$ ——容量表所示的容量,  $\text{m}^3$ ;

$t_t$ ——罐壁平均温度,  $^\circ\text{C}$ ;

$\beta$ ——罐材料的体胀系数,  $1/^\circ\text{C}$ 。

3. 罐壁温度 $t_t$ 可由下式计算:

$$t_t = (3t_l + t_k)/4$$

式中:  $t_t$ ——罐壁温度,  $^\circ\text{C}$ ;

$t_l$ ——液体温度,  $^\circ\text{C}$ ;

$t_k$ ——液体温度,  $^\circ\text{C}$ ;

对于带有绝热层壳壁的油罐(保温罐), 可采用 $t_t = t_l$ 。

4. 罐大修或严重变形后须申请复检。

5. 罐充装容量(装液安全高度)由使用单位自行决定。

# 中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站安全现状评价报告

卧式罐容积表

单位：中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站

罐号：2#

油品：92#

| 高度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) | 高度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) | 高度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) | 高度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) | 高度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) | 高度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0          | 0          | 37         | 2975       | 74         | 7948       | 111        | 13757      | 148        | 19656      | 185        | 24952      |
| 1          | 49         | 38         | 3092       | 75         | 8095       | 112        | 13919      | 149        | 19807      | 186        | 25080      |
| 2          | 97         | 39         | 3211       | 76         | 8247       | 113        | 14080      | 150        | 19959      | 187        | 25205      |
| 3          | 146        | 40         | 3330       | 77         | 8398       | 114        | 14241      | 151        | 20111      | 188        | 25330      |
| 4          | 195        | 41         | 3449       | 78         | 8550       | 115        | 14403      | 152        | 20268      | 189        | 25455      |
| 5          | 244        | 42         | 3568       | 79         | 8705       | 116        | 14564      | 153        | 20424      | 190        | 25580      |
| 6          | 292        | 43         | 3693       | 80         | 8861       | 117        | 14725      | 154        | 20580      | 191        | 25702      |
| 7          | 341        | 44         | 3818       | 81         | 9018       | 118        | 14886      | 155        | 20727      | 192        | 25824      |
| 8          | 390        | 45         | 3943       | 82         | 9171       | 119        | 15048      | 156        | 20874      | 193        | 25946      |
| 9          | 439        | 46         | 4068       | 83         | 9322       | 120        | 15209      | 157        | 21021      | 194        | 26068      |
| 10         | 487        | 47         | 4195       | 84         | 9474       | 121        | 15370      | 158        | 21171      | 195        | 26182      |
| 11         | 536        | 48         | 4324       | 85         | 9627       | 122        | 15532      | 159        | 21322      | 196        | 26296      |
| 12         | 588        | 49         | 4452       | 86         | 9783       | 123        | 15693      | 160        | 21474      | 197        | 26410      |
| 13         | 665        | 50         | 4580       | 87         | 9939       | 124        | 15854      | 161        | 21624      | 198        | 26523      |
| 14         | 742        | 51         | 4712       | 88         | 10096      | 125        | 16015      | 162        | 21771      | 199        | 26628      |
| 15         | 818        | 52         | 4843       | 89         | 10252      | 126        | 16177      | 163        | 21918      | 200        | 26724      |
| 16         | 895        | 53         | 4975       | 90         | 10408      | 127        | 16338      | 164        | 22065      | 201        | 26820      |
| 17         | 972        | 54         | 5107       | 91         | 10564      | 128        | 16499      | 165        | 22209      | 202        | 26917      |
| 18         | 1049       | 55         | 5242       | 92         | 10725      | 129        | 16658      | 166        | 22351      | 203        | 27013      |
| 19         | 1135       | 56         | 5377       | 93         | 10886      | 130        | 16814      | 167        | 22494      | 204        | 27108      |
| 20         | 1225       | 57         | 5512       | 94         | 11048      | 131        | 16971      | 168        | 22637      | 205        | 27203      |
| 21         | 1316       | 58         | 5649       | 95         | 11205      | 132        | 17128      | 169        | 22780      | 206        | 27297      |
| 22         | 1407       | 59         | 5788       | 96         | 11361      | 133        | 17290      | 170        | 22923      | 207        | 27391      |
| 23         | 1498       | 60         | 5927       | 97         | 11518      | 134        | 17451      | 171        | 23066      | 208        | 27486      |
| 24         | 1590       | 61         | 6066       | 98         | 11677      | 135        | 17611      | 172        | 23205      | 209        | 27580      |
| 25         | 1690       | 62         | 6209       | 99         | 11838      | 136        | 17768      | 173        | 23344      | 210        | 27674      |
| 26         | 1790       | 63         | 6351       | 100        | 11999      | 137        | 17924      | 174        | 23483      | 211        | 27769      |
| 27         | 1890       | 64         | 6494       | 101        | 12158      | 138        | 18080      | 175        | 23622      | 212        | 27863      |
| 28         | 1990       | 65         | 6637       | 102        | 12314      | 139        | 18241      | 176        | 23761      | 213        | 27957      |
| 29         | 2091       | 66         | 6780       | 103        | 12471      | 140        | 18403      | 177        | 23899      | 214        | 28052      |
| 30         | 2197       | 67         | 6923       | 104        | 12628      | 141        | 18564      | 178        | 24038      | 215        | 28137      |
| 31         | 2303       | 68         | 7066       | 105        | 12790      | 142        | 18721      | 179        | 24172      | 216        | 28219      |
| 32         | 2410       | 69         | 7212       | 106        | 12951      | 143        | 18877      | 180        | 24304      | 217        | 28301      |
| 33         | 2516       | 70         | 7359       | 107        | 13112      | 144        | 19033      | 181        | 24435      | 218        | 28383      |
| 34         | 2627       | 71         | 7506       | 108        | 13274      | 145        | 19189      | 182        | 24567      | 219        | 28465      |
| 35         | 2743       | 72         | 7654       | 109        | 13435      | 146        | 19346      | 183        | 24695      | 220        | 28547      |
| 36         | 2859       | 73         | 7801       | 110        | 13596      | 147        | 19502      | 184        | 24824      | 221        | 28580      |

检定机构：广东省茂名市质量计量监督检测所

检定日期：2019年5月17日

有效期至：2023年5月16日

广东省茂名市质量计量监督检测所

GUANGDONG MAOMING SUPERVISION & INSPECTION

INSTITUTE OF QUALITY AND METROLOGY

ilac-MRA

CNAS

校 准

CNAS L3414

检 定 证 书

VERIFICATION CERTIFICATE

证书编号

LBW20190102

第 1 页

共 3 页

Certificate No.

Page

of

委托方

Client

中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站

委托方地址

Add. of Client

计量器具名称

Name of Instrument

卧式金属罐

型号规格

Type/Specification

29.000m<sup>3</sup>

制造单位

Manufacturer

出厂编号

Serial No.

3 #

接收日期

Date of Receipt

2019年5月17日

检定依据

Verification Regulation

JJG266-1996《卧式金属罐容量》

检定结论

Conclusion

准予作计量罐使用

批准人

Approved by

核验员

Checked by

检定员

Verified by

(证书专用章)

Stamp

检定日期

Date of Verification

2019 年 5 月 17 日

有效期至

Valid until

2023 年 5 月 16 日

计量检定机构授权证书号: (粤)法计(2004)01012

Authorization Certificate No.

电话: (0668)2796369

地址: 茂名市高水路鲤鱼岭6号大院

Add: No.6 Courtyard, Liyu Mountain, Gaoshui Road, Maoming

邮编: 525000

传真: (0668)2796369

Fax

Post Code

电子邮件: mm2796321@21cn.com

Email

南昌安达安全技术咨询有限公司

80

NCAD-W-X-2022-275

广东省茂名市质量计量监督检测所

GUANGDONG MAOMING SUPERVISION & INSPECTION  
INSTITUTE OF QUALITY AND METROLOGY

证书编号 LBW20190102  
Certificate No:

原始记录号 20190102  
Record No:

第 3 页, 共 3 页  
Page of

总 容 积:  $29.000\text{m}^3$

总不确定度:  $0.4\%$  ( $K=2$ )

说明:

1. 附容量表共 2 页

2. 本容量表所示为 $20^\circ\text{C}$ 时的容量, 在 $t^\circ\text{C}$ 使用时, 可按下式进行换算:

$$V_t = V_{20}[1 + \beta(t_0 - 20)]$$

式中 $V_t$ — $t^\circ\text{C}$ 时的容量,  $\text{m}^3$ ;

$V_{20}$ ——容量表所示的容量,  $\text{m}^3$ ;

$t_0$ ——罐壁平均温度,  $^\circ\text{C}$ ;

$\beta$ ——罐材料的体胀系数,  $1/^\circ\text{C}$ 。

3. 罐壁温度 $t_0$ 可由下式计算:

$$t_0 = (3t_l + t_a)/4$$

式中:  $t_0$ ——罐壁温度,  $^\circ\text{C}$ ;

$t_l$ ——液体温度,  $^\circ\text{C}$ ;

$t_a$ ——液体温度,  $^\circ\text{C}$ ;

对于带有绝热层壳壁的油罐(保温罐), 可采用 $t_l = t_a$ 。

4. 罐大修或严重变形后须申请复检。

5. 罐充装容量(装液安全高度)由使用单位自行决定。

# 中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站安全现状评价报告

卧式罐容积表

单位：中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站

罐号：3#

油品：0#

| 高度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) | 高度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) | 高度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) | 高度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) | 高度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) | 高度<br>(厘米) | 容 积<br>(升) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0          | 0          | 38         | 3167       | 76         | 8364       | 114        | 14371      | 152        | 20409      | 190        | 25695      |
| 1          | 49         | 39         | 3286       | 77         | 8515       | 115        | 14532      | 153        | 20561      | 191        | 25817      |
| 2          | 97         | 40         | 3405       | 78         | 8667       | 116        | 14694      | 154        | 20712      | 192        | 25939      |
| 3          | 146        | 41         | 3525       | 79         | 8818       | 117        | 14855      | 155        | 20864      | 193        | 26058      |
| 4          | 194        | 42         | 3650       | 80         | 8970       | 118        | 15016      | 156        | 21015      | 194        | 26174      |
| 5          | 243        | 43         | 3775       | 81         | 9121       | 119        | 15177      | 157        | 21167      | 195        | 26291      |
| 6          | 291        | 44         | 3900       | 82         | 9273       | 120        | 15339      | 158        | 21318      | 196        | 26407      |
| 7          | 340        | 45         | 4026       | 83         | 9424       | 121        | 15500      | 159        | 21470      | 197        | 26522      |
| 8          | 388        | 46         | 4154       | 84         | 9578       | 122        | 15661      | 160        | 21618      | 198        | 26630      |
| 9          | 437        | 47         | 4282       | 85         | 9734       | 123        | 15823      | 161        | 21765      | 199        | 26739      |
| 10         | 485        | 48         | 4410       | 86         | 9891       | 124        | 15984      | 162        | 21912      | 200        | 26848      |
| 11         | 552        | 49         | 4539       | 87         | 10047      | 125        | 16145      | 163        | 22059      | 201        | 26957      |
| 12         | 627        | 50         | 4671       | 88         | 10203      | 126        | 16306      | 164        | 22206      | 202        | 27061      |
| 13         | 701        | 51         | 4803       | 89         | 10359      | 127        | 16468      | 165        | 22353      | 203        | 27163      |
| 14         | 776        | 52         | 4934       | 90         | 10516      | 128        | 16629      | 166        | 22500      | 204        | 27265      |
| 15         | 851        | 53         | 5068       | 91         | 10677      | 129        | 16790      | 167        | 22643      | 205        | 27367      |
| 16         | 925        | 54         | 5203       | 92         | 10839      | 130        | 16952      | 168        | 22786      | 206        | 27469      |
| 17         | 1000       | 55         | 5338       | 93         | 11000      | 131        | 17109      | 169        | 22929      | 207        | 27565      |
| 18         | 1088       | 56         | 5473       | 94         | 11156      | 132        | 17266      | 170        | 23069      | 208        | 27657      |
| 19         | 1175       | 57         | 5611       | 95         | 11313      | 133        | 17422      | 171        | 23208      | 209        | 27750      |
| 20         | 1263       | 58         | 5750       | 96         | 11469      | 134        | 17581      | 172        | 23347      | 210        | 27843      |
| 21         | 1351       | 59         | 5889       | 97         | 11629      | 135        | 17742      | 173        | 23486      | 211        | 27935      |
| 22         | 1439       | 60         | 6029       | 98         | 11790      | 136        | 17903      | 174        | 23625      | 212        | 28024      |
| 23         | 1530       | 61         | 6171       | 99         | 11952      | 137        | 18065      | 175        | 23764      | 213        | 28105      |
| 24         | 1630       | 62         | 6314       | 100        | 12113      | 138        | 18226      | 176        | 23903      | 214        | 28185      |
| 25         | 1730       | 63         | 6457       | 101        | 12274      | 139        | 18387      | 177        | 24039      | 215        | 28266      |
| 26         | 1830       | 64         | 6597       | 102        | 12435      | 140        | 18547      | 178        | 24171      | 216        | 28347      |
| 27         | 1930       | 65         | 6736       | 103        | 12597      | 141        | 18703      | 179        | 24303      | 217        | 28427      |
| 28         | 2033       | 66         | 6875       | 104        | 12758      | 142        | 18859      | 180        | 24434      | 218        | 28506      |
| 29         | 2144       | 67         | 7015       | 105        | 12919      | 143        | 19016      | 181        | 24566      | 219        | 28565      |
| 30         | 2256       | 68         | 7167       | 106        | 13081      | 144        | 19172      | 182        | 24697      | 220        | 28624      |
| 31         | 2367       | 69         | 7318       | 107        | 13242      | 145        | 19328      | 183        | 24829      | 221        | 28682      |
| 32         | 2478       | 70         | 7470       | 108        | 13403      | 146        | 19484      | 184        | 24961      | 222        | 28741      |
| 33         | 2591       | 71         | 7618       | 109        | 13565      | 147        | 19641      | 185        | 25085      | 223        | 28800      |
| 34         | 2705       | 72         | 7765       | 110        | 13726      | 148        | 19797      | 186        | 25207      | 224        | 28859      |
| 35         | 2818       | 73         | 7912       | 111        | 13887      | 149        | 19953      | 187        | 25329      | 225        | 28918      |
| 36         | 2932       | 74         | 8061       | 112        | 14048      | 150        | 20106      | 188        | 25451      | 226        | 28976      |
| 37         | 3048       | 75         | 8212       | 113        | 14210      | 151        | 20258      | 189        | 25573      | 227        | 29000      |

检定机构：广东省茂名市质量计量监督检测所

检定日期：2019年5月17日

有效期至：2023年5月16日

## 8.9 安全生产责任险

## 保险凭证

险种 安全生产责任险

保险期限 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

被保险人 中国石油天然气集团有限公司、中国石油天然气股份有限公司总部及其所属的在境内开展业务的已存在或今后可能设立的全部子公司、分公司、控股公司及科研事业等单位。

(包括：中石油海南销售有限公司)

限额

| 保险责任             | 每次事故赔偿限额<br>(万元人民币)                                           | 累计赔偿限额<br>(万元人民币) |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 从业人员人身伤亡         | (1) 每次事故赔偿限额：<br>5,000 万元人民币；<br>(2) 每次事故每人赔偿<br>限额：70 万元人民币。 | 30,000            |
| 第三者人身伤亡<br>及财产损失 | 30,000                                                        | 30,000            |

根据被保险人的要求，中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称本公司）同意签发本保险凭证。

如发生保险责任范围内的损失，本公司的责任以正式保险单所载各项条件为准，并在被保险人支付约定的保险费后，方能给付赔款。本保险凭证不作为任何理赔单证依据。

盖章有效



中国太平洋财产保险股份有限公司天津分公司

## 8.10 应急预案备案登记表

## 生产经营单位生产安全事故 应急预案备案申请表

|       |                            |      |             |
|-------|----------------------------|------|-------------|
| 单位名称  | 中石油海南销售有限公司海南琼中湾岭加油站       |      |             |
| 联系人   | 王振鹏                        | 联系电话 | 18889309230 |
| 传真    | 86239278                   | 电子信箱 |             |
| 法定代表人 | 李明江                        | 资产总额 | 1300 万元     |
| 行业类型  | 国企                         | 从业人数 | 5 人         |
| 单位地址  | 海南省琼中县湾岭镇乌石墟富安宾馆南面约 150 米处 | 邮政编码 | 572900      |

根据《生产安全事故应急预案管理办法》，现将我单位编制的：《中石油海南销售有限公司海南琼中湾岭加油站应急救援专项预案》及专家评审意见。

等预案报上，请予备案。

  
 (盖章)

2020 年 1 月 2 日

## 8.11 周边环境现状照片



南面及西南面—林地、架空电线



东面及东北面—空地



东南面—海榆中线



西北面—林地

## 8.12 评价人员现场勘验照片



8.13 演练记录



海南销售公司加油站应急预案演练记录

| 琼中湾岭加油站 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                     |     |      |          |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----|------|----------|------------|
| 演练预案名称  | 防抢应急预案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |     |      |          |            |
| 组织者     | 郑光富                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 参加人员   |                     |     |      |          |            |
| 演练开始时间  | 2022年02月10日21:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 演练结束时间 | 2022年02月21日22:00:00 | 总用时 | 60分钟 | 计划下次演练时间 | 2023.03.21 |
| 演练内容    | 防抢应急预案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |     |      |          |            |
| 演练过程    | <div>1、当遇到有歹徒时，情况允许下要及时拨打110报警或呼喊。</div> <div>2、一旦遇到犯罪分子闯入室内，或当出现人事被捆绑或受到伤害后应争取自救或大声呼喊，使左右舍和过往行人听到后前来救助。</div> <div>3、尽量记住歹徒的长相、年龄、性别、高度、身形、口音和服饰等特征。</div> <div>4、如果歹徒人多，无法抵抗时，要首先保护自身安全，机智的同歹徒周旋，拖延时间，等待救援。</div> <div>5、在抢劫发生时不要盯着劫匪眼睛看，保持你的双手在对方的视线内。</div> <div>6、等到罪犯全部离开后，才可移动，在任何情况下都不要跟踪罪犯或离开加油站，要使劲记住犯罪分子特征和车辆状况，包括车的颜色、车牌号码等，记住逃跑的方向。</div> <div>7、事后立即报警，并注意保护现场，不要触摸或扰乱任何物体，不与任何人讨论抢劫事件，停止加油营业，邀请再次证人留下作证。</div> <div>8、立即向班长、站长和上级部门报告。</div> <div>9、记录所能回忆出的事件经过，等待公安或上级调查处理。</div> |        |                     |     |      |          |            |
| 演练效果    | 主要学习防抢事件应急处理和应对办法。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |     |      |          |            |
| 存在不足    | 由于员工对应急预案知识掌握的不全面，以后加强这方面的知识的学习和多进行演练，以达到每个员工熟练和处置的能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                     |     |      |          |            |
| 改进措施    | 油站需配备演练用设备设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                     |     |      |          |            |

注：各区域、片区、加油站：每次预案演练后都需要及时登记此演练记录，将演练照片等相关资料附在附页上，作为一次完整的应急预案演练材料。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|
| 编号: HNXS-NL-03.21-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |                     |
| 应急演练申请评估表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |                     |
| 申请演练时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022/2/10 | 请演练地点: | 琼中湾岭加油站             |
| 参加单位:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 琼中湾岭加油站员工 | 现场指挥:  | 油站经理                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 申请人:   | 王轩波 2022年10月15日     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 批准人:   | 郑光富 2022年10月15日     |
| 申请培训主要内容: 申请培训主要内容: 油站安全被抢应对措施:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |                     |
| <p>1、当遇到有歹徒时,情况允许下要及时拨打110报警或呼喊。</p> <p>2、一旦遇到犯罪分子闯入室内,或当出现人事被捆绑或受到伤害后应争取自救或大声呼喊,使左右舍和过往行人听到后前来救助。</p> <p>3、尽量记住歹徒的长相、年龄、性别、高度、身形、口音和服饰等特征。</p> <p>4、如果歹徒人多,无法抵抗时,要首先保护自身安全,机智的同劫匪周旋,拖延时间,等待救援。</p> <p>5、在抢劫发生时不要盯着劫匪眼睛看,保持你的双手在对方的视线内。</p> <p>6、等到罪犯全部离开后,才可移动,在任何情况下都不要跟踪罪犯或离开油站,要使劲记住犯罪分子特征和车辆状况,包括车的颜色、车牌号码等,记住逃跑的方向。</p> <p>7、事后立即报警,并注意保护现场,不要触摸或扰乱任何物体,不与任何人讨论抢劫事件,停止加油营业,邀请再次证人留下作证。</p> <p>8、立即向班长、站长和上级部门报告。</p> <p>9、记录所能回忆出的事件经过,等待公安或上级调查处理。</p> |           |        |                     |
| 演练过程: 10月15日22:00琼中湾岭组织一次全员防恐演练,假设有一名不法分子骑一辆女式电动摩托车过来加油,在打开坐垫时,突然从坐垫里面拿出一根铁棍威胁当班员工立即拿出身上所有的营业款,当班员工见状立即后退与不法分子保持安全距离,在不法分子进一步上前威胁当班员工拿出身上的营业款时,当班员工将身上少部分的钱丢在地上让不法分子去捡,在不法分子去捡这钱时,当班员工立马跑回营业室并大声呼救,此时,站经理听到呼救声,赶紧出来查看,刚好看到当班员工正往营业时跑,站经理立即启动应急预案,当班员工切断电源,按下一键报警装置,拨打报警电话,站经理拿防恐装置与员工一起将不法分子制服。                                                                                                                                                               |           |        |                     |
| 演练评估: 此次演练贴近实战,在整个演练过程中,按照各自分工,指挥员部署科学合理,信息反馈及时,员工密切配合,协同作战,达到了预期效果,同时演练增强了员工的安全意识,使全体员工熟知质计量应急处置措施,为以后类似客户投诉奠定良好基础。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 评估人:   | 郑光富 2022年 10 月 15 日 |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |                     |





中石油琼海分公司应急预案演练记录

| 琼中湾岭加油站 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                  |     |      |          |       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----|------|----------|-------|
|         | 加油站发生火灾应急演练                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  |     |      |          |       |
| 组织者     | 郑光富                                                                                                                                                                                                                                                                                | 参加人员   | 王轩波、林娟、符香珍       |     |      |          |       |
| 演练开始时间  | 2022年10月15日22:00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 演练结束时间 | 2022年10月15日22:30 | 总用时 | 30分钟 | 计划下次演练时间 | ***** |
| 演练内容    | 灭火器、灭火毯的使用等                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  |     |      |          |       |
| 演练过程    | <p>1、每位员工着装统一规范，穿戴整齐。</p> <p>2、检查干粉灭火器正常有效，灭火毯完好无损。</p> <p>3、模拟油站一处位置发现明火的处置，现场加油员立即停止加油业务，切断电源开关；当班员工报告油站站长同时取灭火器对着火部位进行扑救，收银员收集整理现金和凭证等重要单据，当班员工在油站出入口对现场进行警戒并疏散车辆，班长及时报警寻求外部救援。</p> <p>4、操作人员拿起灭火器站在离火源4至5米的上风处，对准火源的根部进行灭火操作，使用灭火毯正确扑灭明火位置，并确保明火被扑灭。</p> <p>5、清理现场，恢复正常营业。</p> |        |                  |     |      |          |       |
| 存在不足    | 员工反应不够迅速，需加强                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |     |      |          |       |
| 改进措施    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                  |     |      |          |       |

编号: HNXS-QH-04.25-04

|                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 应急演练申请评估总结表             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                               |
| 申请演练时间:                 | 2022年10月15日                                                                                                                                       | 演练地点:                                                                                                                          | 琼中湾岭加油站                       |
| 参加单位:                   | 琼中湾岭加油站                                                                                                                                           | 现场指挥:                                                                                                                          | 站长徐强                          |
| 演练类别                    | <input checked="" type="checkbox"/> 实战演练 <input type="checkbox"/> 桌面演练                                                                            | 演练目的:                                                                                                                          | 提高加油站员工应对火灾的应变能力,保障人身和加油站的安全。 |
| 申请人: 王轩波    2022年10月15日 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                               |
| 批准人: 郑光富    2022年10月15日 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                               |
| 物资准备                    | 灭火器、灭火毯等                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                               |
| 预案适宜性充分性评估              | 适宜性: <input checked="" type="checkbox"/> 全部能够执行 <input type="checkbox"/> 执行过程不够顺利 <input type="checkbox"/> 明显不适用                                  |                                                                                                                                |                               |
|                         | 充分性: <input checked="" type="checkbox"/> 完全满足应急要求 <input type="checkbox"/> 基本满足需要、需要完善 <input type="checkbox"/> 不充分、需要修改                          |                                                                                                                                |                               |
| 演练效果评估                  | 人员到位情况                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> 迅速准确    基本按时到位 <input type="checkbox"/> 个别人员不到位 <input type="checkbox"/> 关键部位人员不到位         |                               |
|                         |                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 职责明确    操作熟练 <input type="checkbox"/> 职责明确    操作不够熟练 <input type="checkbox"/> 职责不明    操作不熟 |                               |
|                         | 物资到位情况                                                                                                                                            | 现场物资: <input checked="" type="checkbox"/> 现场物资充分,全部有效 <input type="checkbox"/> 现场物资不充分 <input type="checkbox"/> 现场物资严重缺乏       |                               |
|                         |                                                                                                                                                   | 安全防护: <input checked="" type="checkbox"/> 全部人员防护到位 <input type="checkbox"/> 个别人员防护不到位 <input type="checkbox"/> 大部分人员防护不到位      |                               |
|                         | 协调组织情况                                                                                                                                            | 总体组织: <input checked="" type="checkbox"/> 准确    高效 <input type="checkbox"/> 协调基本顺利,能满足要求 <input type="checkbox"/> 效率低,有待改进     |                               |
|                         |                                                                                                                                                   | 分工: <input type="checkbox"/> 合理、高效 <input checked="" type="checkbox"/> 基本合理,能完成任务 <input type="checkbox"/> 效率低,没有完成任务          |                               |
| 实战效果评价                  | <input type="checkbox"/> 达到预期目标 <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到目的 <input type="checkbox"/> 部分环节有待改进 <input type="checkbox"/> 没有达到目标需重新演练 |                                                                                                                                |                               |
| 评估结果                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                               |
| 评估人: 郑光富    2022年10月15日 |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                               |
| 备注                      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                               |



照片1说明：灭火器使用讲解



照片2说明：灭火器使用操作

## 8.14 管理制度、操作规程和应急预案目录

| 序号   | 名称                           | 备注 |
|------|------------------------------|----|
| 1    | 安全生产管理规定                     |    |
| (1)  | 一般规定                         |    |
| (2)  | 安全生产责任制                      |    |
| (3)  | 安全投入                         |    |
| (4)  | 安全教育与培训                      |    |
| (5)  | 建设项目“三同时”管理                  |    |
| (6)  | 安全设施设备管理                     |    |
| (7)  | 生产安全事故隐患管理                   |    |
| (8)  | 危险物品安全管理                     |    |
| (9)  | 重大危险源管理                      |    |
| (10) | 特种设备安全管理                     |    |
| (11) | 承包租赁安全管理                     |    |
| (12) | 消防安全管理实施细则                   |    |
| (13) | 道路交通安全管理                     |    |
| (14) | 职业卫生管理                       |    |
| (15) | 劳动防护管理                       |    |
| (16) | 安全生产监督                       |    |
| (17) | 应急与事故管理                      |    |
| (18) | 安全生产考核与奖惩                    |    |
| 2    | 安全生产和环境保护责任制实施细则             |    |
| 3    | 员工 HSE 履职考评管理实施细则            |    |
| 4    | HSE 培训实施细则                   |    |
| 5    | 成品油地罐计量交接管理实施细则              |    |
| 6    | 生产安全风险防控管理实施细则               |    |
| 7    | 应急管理实施细则                     |    |
| 8    | HSE 事故及未遂事故管理办法              |    |
| 9    | 安全环保奖惩管理办法（试行）               |    |
| 10   | 危险化学品安全管理办法                  |    |
| 11   | 职业卫生管理办法                     |    |
| 12   | 非常规作业许可管理实施细则                |    |
| 13   | 动火作业安全管理实施细则                 |    |
| 14   | 受限空间作业许可管理实施细则               |    |
| 15   | 临时用电作业管理实施细则                 |    |
| 16   | 高处作业安全管理实施细则                 |    |
| 17   | 挖掘作业安全管理实施细则                 |    |
| 18   | 管线打开作业安全管理实施细则               |    |
| 19   | 移动吊装作业安全管理实施细则               |    |
| 20   | 消防安全管理实施细则                   |    |
| 21   | 加油站管理规范（操作手册）                |    |
| (1)  | 加油站全员安全生产职责                  |    |
| (2)  | 加油操作规程                       |    |
| (3)  | 卸油操作规程                       |    |
| (4)  | 收银操作规程                       |    |
| (5)  | 洗车服务规程                       |    |
| (6)  | 计量操作规程                       |    |
| (7)  | 配电操作规程                       |    |
| (8)  | 发电操作规程                       |    |
| (9)  | 交接班操作规程                      |    |
| (10) | 便利店服务规范                      |    |
| (11) | 综合日巡检操作规程                    |    |
| 22   | 中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站生产安全事故应急预案 |    |

## 8.15 消防验收意见书

琼中黎族苗族自治县公安局消防大队

### 建设工程消防验收意见书

琼中公消验字〔2013〕第 0008 号

中国石油天然气股份有限公司海南销售分公司：

依据《中华人民共和国消防法》和公安部《建设工程消防监督管理规定》的规定，我大队对你单位申报的海南琼中湾岭加油站建设工程（位于琼中县海榆中线 123 公里西北侧，占地面积 2300 m<sup>2</sup>，建设规模为 4 个 30 立方米储油罐，总罐容 120 立方米，其中 2 个 30 立方米汽油储油罐，2 个 30 立方米柴油储油罐，折合汽油容积 90 立方米，属二级加油站。设有站房 1 栋，地上两层，建筑高度 7.85 米，耐火等级二级，占地面积 180.09 m<sup>2</sup>，建筑面积 360.18 m<sup>2</sup>，一层设有便利店、办公室、财务室、配电间、发电间和杂物间等用房；二层为员工休息室和餐厅。一层与二层采用实体墙完全分隔，设有独立的疏散通道和安全出口）进行了消防验收，根据国家工程建设消防技术标准和《建设工程消防设计审核意见书》（琼中公消审〔2012〕第 0008 号），经资料审查、现场抽样检查和功能测试，综合评定该工程消防验收合格。

工程投入使用后，你单位应加强建筑消防设施维护保养，保证完好有效；要建立健全消防安全制度，落实消防安全责任制，确保安全。

工程如需改建、扩建、内部装修和用途变更，应依法向公安机关消防机构申请建设工程消防设计审核、验收或备案。



一式两份，一份交建设单位，一份存档。

## 8.16 油气回收检测报告



报告编号: HZY/2022/02137 号

海之源环境科技（海南）有限公司

### 检测报告

报告编号: HZY/2022/02137 号

项目名称: 海南琼中湾岭加油站油气回收

委托单位: 中石油海南销售有限公司琼中湾岭加油站

项目地址: 琼中县湾岭镇乌石墟富安宾馆南面

报告日期: 2022年07月05日

海之源环境科技（海南）有限公司



第1页共14页

报告编号: HZY/2022/02137 号

编写人: 高琪

审核人: 谢梦丹

复核人: 陈立英

批准人: 张华

批准日期: 2022 年 7 月 5 日

第 3 页 共 14 页

报告编号: HZY/2022/02137 号

## 一、无组织废气检测

## (一) 检测概况

|      |                 |      |                 |
|------|-----------------|------|-----------------|
| 项目名称 | 海南琼中湾岭加油站油气回收   | 项目地址 | 琼中县湾岭镇乌石墟富安宾馆南面 |
| 采样单位 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | 任务性质 | 委托检测            |
| 采样人员 | 王小茂、杨公利         | 分析人员 | 黄家展             |
| 采样日期 | 2022年05月26日     | 分析日期 | 2022年05月27日     |

## (二) 检测方法、方法来源、测试仪器和最低检出限

|       |       |            |               |                        |
|-------|-------|------------|---------------|------------------------|
| 分析项目  | 检测方法  | 方法来源       | 测试仪器          | 最低检出限                  |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ604-2017 | SP-3510 气相色谱仪 | 0.07 mg/m <sup>3</sup> |

## (三) 质量控制和质量保证

| 检测项目  | 批测样品数 | 精密度控制       |           | 准确度控制                    |                          |          |           |
|-------|-------|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------|----------|-----------|
|       |       | 平行样占比百分数(%) | 平行样合格率(%) | 带标数值(mg/m <sup>3</sup> ) | 带标范围(mg/m <sup>3</sup> ) | 加标百分数(%) | 加标合格范围(%) |
| 非甲烷总烃 | 16    | 12.5        | 100       | 16.2 (测前有证甲烷标气)          | 16.0±2%                  | —        | —         |
|       |       |             |           | 15.9 (测后有证甲烷标气)          |                          | —        | —         |

第4页共14页

报告编号: HZY/2022/02137 号

## (四) 检测结果

| 采样点位         | 采样时间                                                                              | 风向 | 风速 (m/s) | 气温 (°C) | 气压 (KPa) | 非甲烷总烃 (mg/m <sup>3</sup> ) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|----------|----------------------------|
| G1<br>上风向参照点 | 05月26日第一次                                                                         | 西南 | 1.88     | 31.5    | 100.62   | 1.09                       |
|              | 05月26日第二次                                                                         | 西南 | 2.12     | 31.6    | 100.60   | 1.09                       |
|              | 05月26日第三次                                                                         | 西南 | 2.06     | 31.8    | 100.59   | 1.08                       |
|              | 05月26日第四次                                                                         | 西南 | 2.13     | 31.9    | 100.58   | 1.07                       |
|              | 平均值                                                                               | —  | —        | —       | —        | 1.08                       |
|              | 标准限值                                                                              | —  | —        | —       | —        | 4.0                        |
|              | 结果评价                                                                              | —  | —        | —       | —        | 达标                         |
| G2<br>下风向监控点 | 05月26日第一次                                                                         | 西南 | 1.88     | 31.5    | 100.62   | 1.18                       |
|              | 05月26日第二次                                                                         | 西南 | 2.12     | 31.6    | 100.60   | 1.17                       |
|              | 05月26日第三次                                                                         | 西南 | 2.06     | 31.8    | 100.59   | 1.17                       |
|              | 05月26日第四次                                                                         | 西南 | 2.13     | 31.9    | 100.58   | 1.16                       |
|              | 平均值                                                                               | —  | —        | —       | —        | 1.17                       |
|              | 标准限值                                                                              | —  | —        | —       | —        | 4.0                        |
|              | 结果评价                                                                              | —  | —        | —       | —        | 达标                         |
| G3<br>下风向监控点 | 05月26日第一次                                                                         | 西南 | 1.88     | 31.5    | 100.62   | 1.18                       |
|              | 05月26日第二次                                                                         | 西南 | 2.12     | 31.6    | 100.60   | 1.15                       |
|              | 05月26日第三次                                                                         | 西南 | 2.06     | 31.8    | 100.59   | 1.18                       |
|              | 05月26日第四次                                                                         | 西南 | 2.13     | 31.9    | 100.58   | 1.18                       |
|              | 平均值                                                                               | —  | —        | —       | —        | 1.17                       |
|              | 标准限值                                                                              | —  | —        | —       | —        | 4.0                        |
|              | 结果评价                                                                              | —  | —        | —       | —        | 达标                         |
| G4<br>下风向监控点 | 05月26日第一次                                                                         | 西南 | 1.88     | 31.5    | 100.62   | 1.20                       |
|              | 05月26日第二次                                                                         | 西南 | 2.12     | 31.6    | 100.60   | 1.16                       |
|              | 05月26日第三次                                                                         | 西南 | 2.06     | 31.8    | 100.59   | 1.22                       |
|              | 05月26日第四次                                                                         | 西南 | 2.13     | 31.9    | 100.58   | 1.21                       |
|              | 平均值                                                                               | —  | —        | —       | —        | 1.20                       |
|              | 标准限值                                                                              | —  | —        | —       | —        | 4.0                        |
|              | 结果评价                                                                              | —  | —        | —       | —        | 达标                         |
| 备注           | 1、参照《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)表3“油气浓度无组织排放限值”按1小时平均浓度评价限值4.0mg/m <sup>3</sup> 。 |    |          |         |          |                            |

第5页共14页

报告编号：HZY/2022/02137 号

## 二、油气回收检测

### (一) 检测概况

|      |                 |             |                                                        |
|------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 海南琼中湾岭加油站油气回收   | 项目地址        | 琼中县湾岭镇乌石城富安宾馆南面                                        |
| 采样单位 | 海之源环境科技（海南）有限公司 | 样品种类        | 油气回收                                                   |
| 任务性质 | 委托检测            | 检测日期        | 2022 年 04 月 02 日、2022 年 06 月 14 日、<br>2022 年 07 月 03 日 |
| 检测人员 | 王健、唐正霖、陈振寿等     | 仪器名称及<br>型号 | 油气回收三项智能测试仪<br>IW-HJZH-II                              |

### (二) 液阻检测结果

|             |                                            |         |         |          |
|-------------|--------------------------------------------|---------|---------|----------|
| 项目名称        | 液阻检测（复测）                                   |         |         |          |
| 检测依据        | GB 20952-2020（附录 A）                        |         |         |          |
| 检测日期        | 2022 年 07 月 03 日                           |         |         |          |
| 加油机编号       | 液阻压力（Pa）                                   |         |         | 是否<br>达标 |
|             | 18L/min                                    | 28L/min | 38L/min |          |
| 4           | 15.0                                       | 22.3    | 31.3    | 是        |
| 3           | 35.5                                       | 55.1    | 77.3    | 是        |
| 液阻最大压力限（Pa） | 40                                         | 90      | 155     | —        |
| 建议和结论       | 经检测，该站液阻符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求。 |         |         |          |

第 6 页 共 14 页

报告编号: HIZY/2022/02137 号

(三) 密闭性检测结果

|               |                                                        |                 |                 |                 |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目名称          | 密闭性检测                                                  |                 |                 |                 |                 |
| 检测依据          | GB 20952-2020 (附录 B)                                   |                 |                 |                 |                 |
| 加油站油气回收设备参数   | 各油罐的油气管线是否连通: 是                                        |                 |                 |                 |                 |
|               | 是否有处理装置: 是                                             |                 |                 |                 |                 |
| 检测日期          | 2022 年 04 月 02 日                                       |                 |                 |                 |                 |
| 油罐编号          | 油罐服务的枪数                                                | 汽油标号            | 油罐容积 (L)        | 汽油体积 (L)        | 油气体积 (L)        |
| 1             | 3                                                      | 95#             | 30000           | 21832           | 8168            |
| 2             | 3                                                      | 92#             | 30000           | 21583           | 8417            |
| 连通油气空间合计 (L)  | 16585                                                  |                 |                 |                 |                 |
| 测试初始压力 (Pa)   | 1min 之后的压力 (Pa)                                        | 2min 之后的压力 (Pa) | 3min 之后的压力 (Pa) | 4min 之后的压力 (Pa) | 5min 之后的压力 (Pa) |
| 500.6         | 537.4                                                  | 566.3           | 590.4           | 611.7           | 638.9           |
| 最小剩余压力限值 (Pa) | 444.11                                                 |                 |                 |                 |                 |
| 是否达标          | 是                                                      |                 |                 |                 |                 |
| 建议和结论         | 经检测, 该站气密性符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) 的要求。          |                 |                 |                 |                 |
| 备注            | 最小剩余压力限定值是根据《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) 附录 B 中的内插法求出。 |                 |                 |                 |                 |

第 7 页 共 14 页

报告编号: HZY/2022/02137 号

(四) 气液比检测结果

|         |                                               |      |         |           |      |         |      |
|---------|-----------------------------------------------|------|---------|-----------|------|---------|------|
| 项目名称    | 气液比检测（复测）                                     |      |         |           |      |         |      |
| 检测依据    | GB 20952-2020（附录 C）                           |      |         |           |      |         |      |
| 检测日期    | 2022 年 06 月 14 日                              |      |         |           |      |         |      |
| 检测前泄漏检查 | 初始/最终压力（Pa）：1245/1238                         |      |         |           |      |         |      |
| 检测后泄漏检查 | 初始/最终压力（Pa）：1245/1241                         |      |         |           |      |         |      |
| 加油枪编号   | 加油枪品牌和型号                                      | 汽油标号 | 加油体积（L） | 回收油气体积（L） | 气液比值 | 标准限值    | 测试结果 |
| 9       | OPW                                           | 95#  | 15.15   | 16.22     | 1.07 | 1.0~1.2 | 合格   |
|         |                                               |      | 15.16   | 16.11     | 1.06 | 1.0~1.2 | 合格   |
| 7       | OPW                                           | 95#  | 15.17   | 15.58     | 1.03 | 1.0~1.2 | 合格   |
|         |                                               |      | 15.24   | 15.80     | 1.04 | 1.0~1.2 | 合格   |
| 5       | OPW                                           | 95#  | 15.35   | 17.53     | 1.14 | 1.0~1.2 | 合格   |
|         |                                               |      | 15.16   | 15.80     | 1.04 | 1.0~1.2 | 合格   |
| 6       | OPW                                           | 92#  | 15.12   | 17.43     | 1.15 | 1.0~1.2 | 合格   |
|         |                                               |      | 15.28   | 17.74     | 1.16 | 1.0~1.2 | 合格   |
| 8       | OPW                                           | 92#  | 15.17   | 15.32     | 1.01 | 1.0~1.2 | 合格   |
|         |                                               |      | 15.13   | 15.48     | 1.02 | 1.0~1.2 | 合格   |
| 10      | OPW                                           | 92#  | 15.12   | 15.53     | 1.03 | 1.0~1.2 | 合格   |
|         |                                               |      | 15.48   | 17.74     | 1.15 | 1.0~1.2 | 合格   |
| 建议和结论   | 经检测，该站气液比结果符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求。 |      |         |           |      |         |      |

第 8 页 共 14 页

报告编号: HZY/2022/02137 号

## 三、油气回收系统密闭点位油气泄漏检测

## (一) 检测概况

|      |                 |      |                 |
|------|-----------------|------|-----------------|
| 项目名称 | 海南琼中湾岭加油站油气回收   | 项目地址 | 琼中县湾岭镇乌石城富安宾馆南面 |
| 采样单位 | 海之源环境科技(海南)有限公司 | 样品种类 | 油气回收            |
| 任务性质 | 委托检测            | 检测日期 | 2022年06月14日     |
| 检测人员 | 陈振寿、唐正霖         |      |                 |

## (二) 测试方法、方法来源及检出限、测试仪器设备

|         |             |                             |                    |
|---------|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 检测项目    | 检测方法来源      | 测试仪器设备名称及型号                 | 检出限                |
| 油气泄漏检测值 | HJ 733-2014 | 便携式挥发性有机气体分析仪<br>EXPEC 3100 | 12.5 $\mu$ mol/mol |

## (三) 油气回收系统油气泄漏检测

| 序号 | 测漏点          | 泄漏浓度<br>( $\mu$ mol/mol) | 是否达标 |
|----|--------------|--------------------------|------|
| 1  | 三次油气回收出气口法兰1 | 未检出排放                    | 达标   |
| 2  | 三次油气回收出气口法兰2 | 未检出排放                    | 达标   |
| 3  | 三次油气回收进气口法兰1 | 未检出排放                    | 达标   |
| 4  | 三次油气回收进气口法兰1 | 未检出排放                    | 达标   |
| 5  | 92#量油井量油管盖帽  | 91.7                     | 达标   |
| 6  | 92#量油井量油管法兰1 | 64.1                     | 达标   |
| 7  | 92#量油井量油管法兰2 | 68.0                     | 达标   |
| 8  | 92#量油井备用法兰1  | 38.9                     | 达标   |
| 9  | 92#量油大盖法兰    | 68.8                     | 达标   |
| 10 | 92#量油井液位仪法兰1 | 43.5                     | 达标   |
| 11 | 92#量油井液位仪法兰2 | 30.6                     | 达标   |
| 12 | 92#量油井出气管法兰1 | 54.7                     | 达标   |
| 13 | 92#量油井出气管法兰2 | 68.5                     | 达标   |
| 14 | 95#量油井量油管盖帽  | 未检出排放                    | 达标   |
| 15 | 95#量油井量油管法兰1 | 未检出排放                    | 达标   |
| 16 | 95#量油井量油管法兰2 | 未检出排放                    | 达标   |

第9页共14页

报告编号: HZY/2022/02137 号

| 序号 | 测漏点            | 泄漏浓度<br>( $\mu\text{mol/mol}$ ) | 是否达标 |
|----|----------------|---------------------------------|------|
| 17 | 95#量油井备用法兰1    | 未检出排放                           | 达标   |
| 18 | 95#量油井液位仪法兰1   | 未检出排放                           | 达标   |
| 19 | 95#量油井出气管法兰1   | 未检出排放                           | 达标   |
| 20 | 95#量油井出气管法兰2   | 未检出排放                           | 达标   |
| 21 | 95#人井进气管法兰1    | 33.5                            | 达标   |
| 22 | 95#人井进气管法兰2    | 47.3                            | 达标   |
| 23 | 95#人井出气管法兰1    | 48.4                            | 达标   |
| 24 | 95#人井出气管法兰2    | 21.3                            | 达标   |
| 25 | 95#人井备用法兰1     | 19.9                            | 达标   |
| 26 | 95#人井大盖法兰      | 84.6                            | 达标   |
| 27 | 95#人井潜油泵法兰1    | 72.0                            | 达标   |
| 28 | 95#人井潜油泵法兰2    | 42.5                            | 达标   |
| 29 | 95#人井潜油泵法兰3    | 44.6                            | 达标   |
| 30 | 92#人井进气管法兰1    | 64.1                            | 达标   |
| 31 | 92#人井进气管法兰2    | 63.4                            | 达标   |
| 32 | 92#人井备用法兰1     | 97.6                            | 达标   |
| 33 | 92#人井大盖法兰      | 43.6                            | 达标   |
| 34 | 92#人井潜油泵法兰1    | 162                             | 达标   |
| 35 | 92#人井潜油泵法兰2    | 67.7                            | 达标   |
| 36 | 92#人井潜油泵法兰3    | 49.5                            | 达标   |
| 37 | 92#人井一次油气回收法兰1 | 65.5                            | 达标   |
| 38 | 油气回收卸油口盖帽      | 未检出排放                           | 达标   |
| 39 | 油气回收卸油口法兰      | 未检出排放                           | 达标   |
| 40 | 92#卸油口盖帽       | 未检出排放                           | 达标   |
| 41 | 92#卸油口法兰       | 未检出排放                           | 达标   |
| 42 | 95#卸油口盖帽       | 未检出排放                           | 达标   |

第 10 页 共 14 页

报告编号：HZY/2022/02137 号

| 序号                                                             | 测漏点          | 泄漏浓度<br>( $\mu\text{mol/mol}$ ) | 是否达标 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------|
| 43                                                             | 95#卸油口法兰     | 未检出排放                           | 达标   |
| 44                                                             | 4号机油气回收预留口堵头 | 未检出排放                           | 达标   |
| 45                                                             | 4号机油气回收预留口球阀 | 64.5                            | 达标   |
| 46                                                             | 4号机三通丝牙1     | 13.5                            | 达标   |
| 47                                                             | 4号机真空泵出气口1   | 未检出排放                           | 达标   |
| 48                                                             | 4号机真空泵进气口1   | 未检出排放                           | 达标   |
| 49                                                             | 4号机真空泵出气口2   | 未检出排放                           | 达标   |
| 50                                                             | 4号机真空泵进气口2   | 未检出排放                           | 达标   |
| 51                                                             | 3号机油气回收预留口堵头 | 未检出排放                           | 达标   |
| 52                                                             | 3号机油气回收预留口球阀 | 未检出排放                           | 达标   |
| 53                                                             | 3号机三通丝牙1     | 未检出排放                           | 达标   |
| 54                                                             | 3号机三通丝牙2     | 未检出排放                           | 达标   |
| 55                                                             | 3号机三通丝牙3     | 未检出排放                           | 达标   |
| 56                                                             | 3号机真空泵出气口1   | 未检出排放                           | 达标   |
| 57                                                             | 3号机真空泵进气口1   | 未检出排放                           | 达标   |
| 58                                                             | 3号机真空泵出气口2   | 未检出排放                           | 达标   |
| 59                                                             | 3号机真空泵进气口2   | 未检出排放                           | 达标   |
| 60                                                             | 3号机真空泵出气口3   | 23.8                            | 达标   |
| 61                                                             | 3号机真空泵进气口3   | 未检出排放                           | 达标   |
| 62                                                             | 3号机真空泵出气口4   | 未检出排放                           | 达标   |
| 63                                                             | 3号机真空泵进气口4   | 未检出排放                           | 达标   |
| 标准限值                                                           |              | $\leq 500\mu\text{mol/mol}$     |      |
| 备注：1、检测结果低于检出限以“未检出排放”表示。                                      |              |                                 |      |
| 建议和结论：该油气收集系统油气泄漏检测的泄漏浓度均符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)标准限值要求。 |              |                                 |      |

### 报告结束

8.16 总平面布置图

